

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в г. Набережные
Челны, Актанышском районе

« 20 » июня 20 16 г.
(дата составления)

(место составления)

Предписание выдается на основании:

- пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения

плановой выездной проверки

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования,

испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя
**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №4 "ВЕСЕЛИНКА"**

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной

423820, РТ, г. Набережные Челны, ул. Тракт Сармановский, д.24

регистрации, зарегистрированном органе, полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

ОГРН 1031616001229 от 10.07.2001

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;
 - нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
 - нарушения законодательства о техническом регулировании.
- С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

□ С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

□ С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1	Провести ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем.	ст.11; п.1 ст. 24, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03. 1999г №52-ФЗ "Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".	01.09.2016г
2	Провести в полном объеме инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов: герметизировать с использованием металлической сетки места выхода вентиляционных отверстий подвального помещения.	ст. 11, п.1 ст.24, ч.3. ст.39 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г., п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».	01.09.2016г
3	Провести замену окон в детском саду.	ст. 11, п.1 ст.24, ч.3. ст.39 №52 от 30 марта 1999 г., п.п. 4.15, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.07.2017г
4	Провести ремонт кровли здания детского сада.	ст. 11, п.1 ст.24, ч.3. ст.39 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г., п.п. 5.1, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.07.2017г
5	Провести ремонт в групповых гр.№№6,8,9,10,13,	ст. 11, п.1 ст.24, ч.3.	01.09.2016г

	спальные гр.№3,5,6,7,8,9,11, буфетной группы №4,7, приемной гр. №№3,5,6,7,8,9,10,12,13, туалетной гр. №2,3,4,8,9,12, умывальной гр. №13, тамбура приемной группы №2, коридорах, пищеблоке, складских помещениях пищеблока, лестничных клетках, музыкальном зале, физкультурном зале, кабинете татарского языка, медицинском и процедурном кабинетах с устранением дефектов покрытия потолков и стен.	ст.39 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г., п.п. 5.1, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13	
6	Провести ремонт покрытий полов в групповых гр.№№6,7,13, спальные гр.№8,10,11,13, буфетной группы №5, прачечной, лестничных клетках, музыкальном зале с устранением дефектов линолеумного и плиточного покрытия.	ст.11; п.1 ст. 24, п.3 ст.39 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г., п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2016г
7	Заменить защитную светорассеивающую арматуру осветительных приборов, установленных в групповой группы №7, приемной группы №9.	ст.11; п.1 ст. 24, п.3 ст.39 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г., п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2016г
8	Моечные ванны на пищеблоке присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приёмной воронки.	ст.11; п.1 ст. 24, п.3 ст.39 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г., п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2016г
9	Металлический инвентарь - съемные части к электрическому приводу для сырых овощей после мытья прокалывать в духовом шкафу.	п.1 ст. 28; п.3 ст.39 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г., п. 13.12 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.07.2017г
10	Заменить шкафы для хранения столовой посуды, установленные в буфетных.	п.1 ст. 28; п.3 ст.39 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г., п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.07.2017г
11	Заменить в пищеблоке посуду с поврежденной эмалью, в группах №№2,4,5,7 посуду с поврежденной эмалью, отбитыми краями, трещинами, сколами.	п.1 ст. 28, п.3 ст.39 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г., п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2016г
12	В пищеблоке морозильную камеру оборудовать термометром для контроля температурного режима,	п.1 ст. 28, п.3 ст.39 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г., п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.06.2016г
13	В медицинском кабинете для учета медицинских отходов класса «Б» вести технологический журнал учета отходов класса «Б» с указанием количества единиц упаковки.	п.1 ст.28, ч.3. ст.39 Федерального закона от 30.03. 1999г №52-ФЗ, п.8.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».	21.06.2016г
14	Обеспечить полноту учета паразитарных заболеваний в дошкольной организации: в журнале учета инфекционных и паразитарных заболеваний регистрировать случаи заболевания детей гельминтозами.	п.1 ст.28, ч.3. ст.39 Федерального Закона №52 ФЗ от 30.03.99г., п.12.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике	21.06.2016г

		инфекционных и паразитарных болезней».	
15	В процедурном кабинете не допускать пересыпания неупакованных отходов класса «Б» (игл) из одной емкости в другую, сбор отходов класса «Б» в месте их образования осуществлять не более трех суток.	п.1 ст.28, ч.3. ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ ; п.2.18 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.4.33, п.6.1 СанПиН 2.1.7.2790-10 .	21.06.2016г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

комбинированного вида №4 «Веселинка»

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

- в г. Набережные Челны, Актанышском районе

по адресу: РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 14

Пункты №№9,12,13,14,15 в срок до «01» июля 2016г.

Пункты №№1,2,5,6,7,8,11 в срок до «10» сентября 2016г.

Пункты №№3,4,10 в срок до «10» июля 2017г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.


- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан
(Татарстан) в г. Набережные Челны,
Актанышском районе



Шайдуллина Ф.Г.


(должность лица, вынесшего предписание)

(подпись)


(фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от « 20 » июня 2016 г. получил « 20 » июня 2016 г.



(подпись)



(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата

и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «__» ____ 20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).