

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 46 «Земляничка»

Номер документа	Дата
Исх. № 35	1.07.2015г

И.о. начальника Челнинского
территориального отдела
Приволжского Управления
Ростехнадзора
Кустовской И.И.

Отчет по выполнению мероприятий по предписанию № 43-21-137-126 от
28.05.2015 г.

гос. инспектора Рогожиной Л.З. по МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №46
«Земляничка»

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Срок выполнения
1	Отсутствует исполнительная документация со всеми последующими изменениями по электроснабжению здания детского сада. Нарушение правил технической эксплуатации электроустановок .	Внесены изменения в проектную документацию по электроснабжению. Соблюдаются правила технической эксплуатации электроустановок.	4.06.2015г.
2	Не выполнено испытание электропроводки приборов средств учёта электроэнергии .	Испытание электропроводки выполнено	22.06.2015г.
3	Не выполнено испытание контрольных кабелей, электропроводки от электрощитовой до щита автоматики узла регулирования ИТП.	Испытание контрольных кабелей выполнено	22.06.2015г.
4	Отсутствует акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства узла регулирования ИТП.	Отправили запрос в СПТО.	25.06.2015г
5	Эксплуатационные характеристики заземляющего устройства не удовлетворяют требованиям безопасности и не обеспечивают нормальную работу электрооборудования, заземляющее устройство узла регулирования ИТП в подвальном помещении не заглублено в замлю (не засыпано землёй)	Заземляющее устройство узла регулирования ИТП в подвальном помещении заглублено в землю. (засыпано землёй)	1.06.2015г
6	Ответственный за электрохозяйство Розов Александр Николаевич ,согласно штатного расписания является рабочим по обслуживанию здания.	Должность техника – электрика не предусмотрено штатным расписанием учредителя	1.06.2015г
7	Не выполнен демонтаж недействующих силовых щитов электродвигателя системы вентиляции в подвальном помещении персоналом ,имеющий допуск к обслуживанию и ремонту электрооборудования.	В результате обследования силовых щитов, было выявлено ,что идёт питание прибора, учета теплотенергии. Щитки действующие.	1.06.2015г
8	Не обеспечено заполнение оперативной документации в соответствии с требованием правил: - журнал дефектов и неполадок основного и	Журнал дефектов и неполадок основного и вспомогательного оборудования ведётся , обнаруженные дефекты не	1.06.2015г

	вспомогательного оборудования	требующие капитального вложения устраняются.	
9	Не укомплектованы защитными рассеивателями ,предусмотренными требованиями конструкции и завода-изготовителя светильники рабочего освещения подвального помещения.	Подвальное помещение укомплектовано защитными рассеивателями.	30.06.2015г

Заведующий МБДОУ № 46 « Земляничка»



Загидуллина А. Г.