

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отделение НД по Центральному району мо г. Набережные Челны «Жилой»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 58-51-25

АКТ ПРОВЕРКИ

г. Набережные Челны
(место составления акта)

«11» декабря 2015 г.
(дата составления акта)

17.00 час.
(время составления акта)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 174

По адресу/адресам: РТ, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, д.7 (43/23)
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Заместителя начальника ОНД мо г. Набережные Челны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Р.Г. Сахибуллина № 174 от 04.12.2015 г.

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Набережные Челны
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

"Детский сад комбинированного вида №46 "Земляничка"
(последнее - при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» декабря 2015 года с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Центральному району муниципального образования
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Губайдуллина Рузиль Расимовна 04.12.2015 года, 14.10 час
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор отделения надзорной деятельности по Центральному
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

району муниципального образования г. Набережные Челны «Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по
РТ, старший лейтенант внутренней службы Тимерханов Ришат Расихович
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Зам. заведующей по хоз. работе - Губайдуллина
Рузиль Расимовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

в ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Р.Р. Тимерханов

(подпись проверяющего)

Губайдуллина Р.Р.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Р.Р. Тимерханов



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя):

Губайдуллина Рузилья Расимовна

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"11" декабря 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД по Центральному району мо г. Набережные Челны «Жилой»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 404, тел. факс 58-51-25
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении _____ внеплановой/выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «04» декабря 2015 года № 174

1. Провести проверку в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Набережные Челны
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
"Детский сад комбинированного вида №46 "Земляничка"

2. Место нахождения:

РТ, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, д.7 (43/23)
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и места(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

Никулина Олега Максимовича – Заместителя начальника отдела надзорной деятельности по
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица должностных лиц, уполномоченного(ых) на проведение проверки)

муниципальному образованию г.Набережные Челны по Центральному району УНД(и)ТР ГУ МЧС
России по РТ; Закиуллина Нурислама Анясовича – Начальника отделения надзорной деятельности
по Центральному району муниципального образования г.Набережные Челны «Жилой»,
Тимерханова Ришата Расиховича – Инспектора отделения надзорной деятельности по
Центральному району муниципального образования г.Набережные Челны «Заводской»,
Валирахманова Линара Ягьфаровича – Инспектора отделения надзорной деятельности по
Центральному району муниципального образования г.Набережные Челны «Жилой»

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:
без привлечения экспертов
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, вывавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

Контроля за соблюдением требований норм и правил в области пожарной безопасности, согласно
поручения Заместителя Председателя Правительства РФ Д.О. Rogozина от 22.09.2015г. №РД-П4-
6456; указания Главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору генерал-
лейтенанта внутренней службы Б.А. Борзова от 02.10.2015г. №43-4737-19.

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного пожарного надзора;

- реквизиты распоряжения руководителя органа государственного пожарного надзора, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

задачами настоящей проверки являются:

Контроль соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) ими в процессе осуществления своей деятельности на территории, в зданиях и сооружениях: МБДОУ «Детский сад №46 «Земляничка», расположенного по адресу: РТ, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, д.7 (43/23)

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) ими в процессе осуществления своей деятельности;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить

«08» декабря 2015 г.

Проверку окончить не позднее

«18» декабря 2015 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;

ст. 10 ч.2 п/п 3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г., №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: Обследование объекта защиты (визуальный осмотр), анализ документов, установление уровня знаний обязательных требований пожарной безопасности и иные процессуальные действия, установленные законодательством РФ

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): приказ МЧС России от 28.06.2012г. №375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: правоустанавливающие документы на пользование имуществом; документы, отражающие организационные мероприятия по пожарной безопасности.

Заместитель начальника ОНД по
мо «город Набережные Челны»
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы

Р.Г. Сахибуллин

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Тимерханов Ришат Расихович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения)

телефон (факс) 58-51-25, сот. 8-927-049-5444

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

адрес электронной почты: cond.chelny@mail.ru

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ак. Губкина, д.50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
т. (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности по Центральному району
муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой»
(наименование органа государственного надзора)

Московский проспект, 93, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, тел. (8552) 58-51-25

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

г. Набережные Челны
(место составления акта)

"08" мая 2015 г.
(дата составления акта)

16 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 83

По адресу/адресам: РТ, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, д. 7 (42/23)
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по муниципальному образованию
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, полковника внутренней службы Бикмухаметова Р.М.
№ 83 от 28.04.2015 г.

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 46
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

"Земляничка"

(последнее - при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: В Отделении надзорной деятельности по Центральному району муниципального образования
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующий Загидуллина А.Г. 28.04.2015 г. 16 ч. 25 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Валирахманов Линар Ягьфарович, Инспектор отделения надзорной деятельно-

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

сти по Центральному району муниципального образования г. Наб. Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Загидуллина Альфинур Габдульбаровна, заместитель

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного

заведующей по хозяйственной работе Губайдуллина Рузиля Расимовна

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



Инспектор отделения надзорной деятельности по Центральному району муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Валирахманов Л.Я.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 46 «Земляничка» Загидулина Альфинур Габдульбаровна «08» мая 2015 г.

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ак. Губкина, д.50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
т. (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности по Центральному району муниципального образования
г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного надзора)

Московский проспект, 93, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, тел. (8552) 58-51-25

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении _____ плановой _____ проверки
(плановой/внеплановой,)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «28» апреля 2015 г. № 83

1. Провести проверку в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 46

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

"Земляничка"

2. Место нахождения:

РТ, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, д. 7 (42/23)

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

Валирахманова Линара Ягъфаровича, Инспектора отделения надзорной деятельности по Центральному району

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),

муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ.

уполномоченного (их) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

контроля за соблюдением требований норм и правил в области пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2015 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
- б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного пожарного надзора;
 - реквизиты распоряжения руководителя органа государственного пожарного надзора, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

проверка выполнения требований установленных законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) ими в процессе осуществления своей деятельности;

- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

- выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора;

проведение мероприятий :

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- по обеспечению безопасности государства;

- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: _____ не более 10 рабочих дней _____.

К проведению проверки приступить

с "06" мая 2015 г.

Проверку окончить не позднее

"20" мая 2015 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка, ссылка на положения (нормативных)

контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, Постановления Правительства

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Российской Федерации от 12.04.2012 г., № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

Обследование объекта защиты (визуальный осмотр), анализ документов и иные процессуальные действия, установленные законодательством РФ.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент, утвержденный приказом МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции); техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами; договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, договоры субаренды территорий, зданий, помещений, объектов.

Начальник отдела надзорной деятельности по муниципальному образова-

нию г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

полковник внутренней службы Бикмухаметов Р.М.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Валирахманов Линар Ягфарович, Инспектор отделения надзорной деятельности по Центральному району муниципаль-

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения)

ного образования г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ., тел. факс (8552)58-51-25, 9600811888

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))