

План мероприятий
 по устранению выявленных нарушений обязательных требований,
 в ходе плановой выездной проверки отделением надзорной деятельности и
 профилактической работы по Центральному району
 муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой»
 по МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 46 «Земляничка»

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе плановой проверки	Мероприятия по устранению	Срок исполнения	Ответственные
1.	В спортивном зале, в кабинете, подсобное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	Приглашен специалист обобщающей организации ООО «Пожарное дело» для составления локальных смет.	До 31.07.2018 г	Зам. Заведующий по ХР Л. И. Шакирова
2.	В помещениях групп, а так же в помещении спортзала над дверями вторых эвакуационных выходов не установлены световые указатели табло «Выход».	Приглашен специалист обобщающей организации ООО «Пожарное дело» для составления локальных смет.	До 31.07.2018 г	Зам. Заведующий по ХР Л. И. Шакирова
3.	На первом этаже в коридорах отсутствуют ограждающие	Приобрести негорючие	До 31.07.2018 г	Зам. Заведующий по