

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району муниципального образования
г. Набережные Челны «Жилой» пр. Московский, 93, кабинет 404, г. Набережные Челны, Республика Татарстан,
423812, (8552) 58-51-62

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении

плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от "26" февраля 2018 г. N 9

1. Провести проверку в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 46
"Земляничка"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица Пушкина, д. 7 (42/23) (объект защиты относится к категории
высокого риска)

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и
(или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

- Валирахманова Линара Ягъфаровича – инспектора ОНД и ПР по Центральному району МО. г. Набережные Челны
«Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

- Бадртдинова Рената Рафкатовича – начальника ОНД и ПР по Центральному району МО. г. Набережные Челны «Жилой»
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного

лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

- без привлечения экспертов

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

Осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции ФРГУ-10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной
системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан на 2018 год.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов

государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

задачами настоящей проверки являются: контроль соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) ими в процессе осуществления своей деятельности, защита жизни и здоровья граждан, их имущества, а так же имущества организаций от пожаров и ограничение их последствий.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с "05" марта 2018 г.

Проверку окончить не позднее

"20" марта 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности»; ст. 9 ч.1 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме»

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности (не более 10 рабочих дней);

- оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, требованиям пожарной безопасности с проведением следующих мероприятий по контролю (одного или в совокупности):

- обследование объекта защиты (визуальный осмотр) (не более 10 рабочих дней);
- отбор образцов продукции, проб и их исследование, испытания, измерения (не более 10 рабочих дней);
- опрос и получение объяснений (не более 10 рабочих дней);
- истребование документов и (или) информации (не более 10 рабочих дней);
- проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда (не более 10 рабочих дней);
- проведение противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности (не более 10 рабочих дней);
- проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации (не более 10 рабочих дней).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

- Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации № 290 от 12 апреля 2012 года «О федеральном государственном пожарном надзоре»;
- Приказ МЧС России № 644 от 30 ноября 2016 года «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

правоустанавливающие документы на объект защиты; документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции); декларация пожарной безопасности; техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности; договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта; лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Набережные Челны управления надзорной деятельности

и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Кашихин Е.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Валирахманов Линар Ягфарович – инспектор ОНД и ПР по Центральному району муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ; тел. 8-927-462-36-36; эл. адрес: cond.chelny@mail.ru

адрес (при наличии).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ак. Губкина, д.50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

т. (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району
муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой»

(наименование органа государственного надзора)

Московский проспект, 93, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, тел. (8552) 58-51-25

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

г. Набережные Челны
(место составления акта)

"20" марта 2018 г.
(дата составления акта)

16 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 9

По адресу/адресам: РТ, г. Набережные Челны, улица Пушкина, д. 7 (42/23)
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

муниципальному образованию г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, Кашихина Е.В. № 9 от
26.02.2018 г.

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 46
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

"Земляничка"

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: В Отделении надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Загидуллина А.Г. 26.02.2018 г. 15 ч. 35 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Валирахманов Линар Ягьфарович, Инспектор отделения НДиПР по

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц))

Центральному району муниципального образования г. Наб. Челны «Жилой» УН ДиПР ГУ МЧС России по РТ

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Бадурдинов Ренат Рафкатович - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Центральному району муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

При проведении проверки присутствовали: заместитель заведующей по АХЧ Шакирова Лейсан Ильсуровна,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного)

Заведующий Загидуллина Альфинур Габдульбаровна

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В спортивном зале, в кабинете, подсобное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

сигнализации, ст. 4, ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); таблица № 3 п. 38 НПБ 110-03 п. 4;

2. В помещениях групп, а так же в помещении спортзала над дверьми вторых эвакуационных выходов не установлены световые указатели табло «Выход», ст. 4, ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); НПБ 104-03, таблица № 1, № 2;

3. На 1 этаже в коридорах отсутствуют ограждающие конструкции из негорючих материалов канализационного пластмассового стояка, (ст. 4 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СНиП 21-01-97* п. 4.3; СНиП 2.04.01-85* п. 17.9;

4. Отсутствуют механизмы для самозакрывания на противопожарных дверях, ст. 4, 151, ст. 88 п.8 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СНиП 21-01-97* п. 7.17;

5. Объект не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, ППР в РФ п. 70;

6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях групп не закреплены надежно к полу, ППР в РФ п. 39);

Ответственность за совершение данных нарушений возлагается на заведующую МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 46 «Земляничка» Загидуллину Альфинур Габдульбаровну.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 9/1/6 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 20.03.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Валирахманов Л.Я.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 46 «Земляничка» Загидуллину Альфинур Габдульбаровна « 20 » марта 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin/tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району
муниципального образования г.Набережные Челны «Жилой»
пр. Московский, 93 (8/01), г.Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 58-51-62, кабинет 404

Предписание № 9/ 1 /6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Набережные Челны
(место составления)

"20" марта 2018 г.
(дата составления)

Заведующей МБ ДОУ "Детский сад комбинированного вида № 46 «Земляничка»

Загидулиной Альфиноур Габдульбаровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору, начальника ОНДиПР по МО г. Набережные Челны Кашихина Е.В. № 9 от 26.02.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 05.03.2018 г. по 16 ч. 00 мин. 20.03.2018 г. проведена проверка инспектором Отделения НДиПР по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», капитаном внутренней службы Валирахмановым Л.Я., МБ ДОУ «Детский сад № 46 «Земляничка», расположенный по адресу: РТ, г. Набережные Челны, улица Пушкина, д. 7 (42/23)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем заведующей по хозяйственной работе Шакировой Лейсан Ильдусовной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В спортивном зале, в кабинете, подсобное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	(ст. 4, ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п. 4, таблица № 3 п. 38 НПБ 110-03;) 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения,	01.12.2018 г.	

		бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.		
2.	В помещениях групп, а так же в помещении спортзала над дверьми вторых эвакуационных выходов не установлены световые указатели табло «Выход».	(ст. 4, ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); НПБ 104-03, таблица № 1, № 2;)	01.12.2018 г.	
3.	На 1 этаже в коридорах отсутствуют ограждающие конструкции из негорючих материалов канализационного пластмассового стояка.	(ст. 4 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СНиП 21-01-97* п. 4.3; СНиП 2.04.01-85* п. 17.9;) 17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать: В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены из негорючих материалов; б) лицевую панель изготавливать в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала — при применении труб из полиэтилена.	01.12.2018 г.	
4.	Отсутствуют механизмы для самозакрывания на противопожарных дверях.	(ст. 4, 151, ст. 88 п.8 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СНиП 21-01-97* п. 7.17;) Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках. 8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.	01.12.2018 г.	
5.	Объект не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2.	(ППР в РФ п. 70;) 70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и свое-	01.12.2018 г.	

		временной замены, указанных в паспорте огнетушителя.		
6.	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях групп не закреплены надежно к полу.	(ППР в РФ п. 39); 39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	01.12.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Отделения НДиПР по Центральному району муниципального образования

г. Набережные Челны «Жилой», капитан вн. сл. Валирахманов Л.Я.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 20 » марта 20 18 г.



Предписание для исполнения получил(а):



« 20 » марта 20 18 г.

Заведующий Загидуллина А.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору