



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., Набережные Челны, 423806. Тел/факс. (8552)46-25-89.. E-mail:ennc@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-137-126

Законному представителю
МБДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 46 «Земляничка»
Заведующему А.Г. Загидуллиной

«28» мая 2015 г.

423800, РТ, г. Набережные Челны,
проспект им. Вахитова, 29.
(адрес организации)

И.о. начальника Челнинского территориального отдела Приволжского управления Кустовская И.И., государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управления Рогожина Л.З.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 28 мая 2015 года № 43-21-137-126, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 46 «Земляничка», ОГРН 1031616001856, ИНН 1650086840, юридический адрес: 423831, РТ, г. Наб. Челны, ул. Пушкина, д.7.

в присутствии заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 46 «Земляничка» Загидуллиной А.Г.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
В части соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности		
1.	Отсутствует исполнительная документация со всеми последующими изменениями по электроснабжению здания детского сада. Нарушение п.1.8.1, 1.8.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.	Устранить до 30.08.2015

2.	Не выполнено испытание электропроводки приборов средств учета электроэнергии. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, табл. 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.	Устранить до 30.08.2015
3.	Не выполнено испытание контрольных кабелей, электропроводки от электрощитовой до щита автоматики узла регулирования ИТП. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, табл. 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.	Устранить до 30.08.2015
4.	Отсутствует акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства узла регулирования ИТП. Нарушение п. 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г.	Устранить до 30.08.2015
5	Эксплуатационные характеристики заземляющего устройства не удовлетворяют требованиям безопасности и не обеспечивают нормальную работу электрооборудования, заземляющее устройство узла регулирования ИТП в подвальном помещении не заглублено в землю (не засыпано землей). Нарушение п.п. 541.1, 542.2.2. ГОСТ Р 50571.10-96 «Заземляющие устройства и защитные проводники», п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г. Фото №1.	Устранить до 30.08.2015
6.	Назначенный приказом от 12.01.2015г. № 02 ответственный за электрохозяйство учреждения Розов Александр Николаевич, согласно штатного расписания является рабочим по обслуживанию здания. Нарушение п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145.	Устранить до 30.08.2015
6	Не выполнен демонтаж недействующих силовых щитов, электродвигателя системы вентиляции в подвальном помещении персоналом, имеющим допуск к обслуживанию и ремонту электрооборудования. Нарушение п.2.7.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г. , п.1.3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н; Фото №2.	Устранить до 30.08.2015
7	Не обеспечено заполнение оперативной документации в соответствии с требованием правил: -журнал дефектов и неполадок основного и вспомогательного оборудования. Нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Мин-	Устранить до 30.08.2015

	энерго России от 13.01.2003 № 6;	
8	Не укомплектованы защитными рассеивателями, предусмотренными требованиями конструкции и завода-изготовителя светильники сети рабочего освещения подвального помещения. Нарушение п.2.12.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; Фото №3	Устранить до 30.08.2015

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Челнинский территориальный отдел по адресу: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 20, тел. / факс: (8552) 46-25-89, в области энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок в срок до **30 августа 2015 года**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

И.о. начальника

(должность, подпись, Ф.И.О.)

И.И. Кустовская

Государственный инспектор

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Л.З. Рогожина

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на _____ листах для исполнения получен:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида № 46 «Земляничка»

(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

А.Г. Загидуллина

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи