

Лист профилактической беседы

« 01 » июня 2023 г

г. Набережные Челны

Профилактический визит проведен по адресу: 423827, Республика Татарстан, Набережные Челны город, проспект Яшьлек, 19

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №54 «Искорка»

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель, а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а так же требования, предъявляемые к путям эвакуации, системам автоматической противопожарной защиты, противопожарному водоснабжению.

Объект защиты отнесен к следующей категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №54 «Искорка» – значительный риск (1 раз в 3 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых:

к путям эвакуации;

к зонам безопасности для маломобильных групп населения;

к автоматическим системам противопожарной защиты;

к обеспечению деятельности пожарных подразделений;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району муниципального образования г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Уляшев В.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)



(подпись)


С содержанием листа профилактической беседы ознакомлен(а), копию получил(а):

Заместитель заведующего по ХР Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №54 «Искорка»

Хуснутдинова Эльмира Фирдавиевна

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица)

« 01 » июня 2023 г.



(дата, подпись)