


Отчет об устранении замечаний Роспотребнадзора

(Предписание № 812/24 -п/в от 24.03.2017г)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требования ПБ	Срок устранения
1	Провести ремонт фасада здания, межпанельных швов	Включено в кап. ремонт
2	Провести замену оконных блоков	Включено в кап. ремонт
3	Восстановить 4 теневых навеса, ремонт полов веранд групп № 6, 8.	Включено в кап. ремонт
4	Моечные ванны на пищеблоке присоединить к канализационной сети с наличием воздушных разрывов не менее 20мм от верха приемной воронки.	Включено в кап. ремонт
5	Провести ремонт (устранить дефекты) линолеумного покрытия в группах №2, кабинете психолога в спальня группы № 2 и др. помещениях детского сада.	Включено в кап. ремонт
6	Провести косметический ремонт в кабинете ИЗО, туалете бассейна, варочном цехе пищеблока, прачечной	Включено в кап. ремонт
7	Провести косметический ремонт ливневой систем канализации, устранить следы протечек, дефекты покраски стен, потолка в группе № 11, в коридоре возле группы № 11, провести замену трубы ливневой системы канализации в туалетной гр. № 7	Включено в кап. ремонт
8	Провести ремонт овощехранилища	Включено в кап. ремонт
9	Провести ремонт вентиляции на пищеблоке, в бассейне	Включено в кап. ремонт
10	Провести ремонт либо замену центрифуги, стиральной машины на прачечной	Устранено
11	Осветительные приборы оборудовать влагопыленепроницаемой защитной арматурой в прачечной, в гарманже заменить плафон с трещиной.	Включено в кап. ремонт
12	Обеспечить достаточное количество матрасов	Включено в кап. ремонт
13	Заменить эмалированную посуду с отбитой эмалью	Включено в кап. ремонт
14	При оказании платных образовательных услуг соблюдать требования к режиму дня (в гр. № 7) провести цветовую маркировку мебели, в кабинете ИЗО соблюдать нормы площади на 1 ребенка	Устранено
15	В журнале регистрации работы бактерицидной лампы внести сведения о типе лампы, дате установки, ресурсе, при необходимости провести замену бактерицидной лампы	Устранено
16	Отказы от проведения проф. прививок оформить по установленной форме	Устранено
17	Журнал осмотра детей на педикулез вести в полном объеме	Устранено
18	Провести доп. инструктаж с помощниками воспитателей	Устранено
19	Обеспечить наличие стерильного материала для проведения инъекционных манипуляции	Устранено
20	Внести изменения в договоры на оказания платных образовательных услуг	Устранено

Заведующий



Е.И. Малолеткова