

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Яшьлек проспект, 9, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, тел. (8552) 54-66-13
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 109/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Законному представителю юридического лица Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

вида № 54 «Искорка»», заведующему Малолетковой Елене Ивановне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отдела НД и ПР МО г. Набережные Челны по пожарному надзору № 109 от

(наименование органа ГПН)

«31» июля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «17» августа 2018 г. по 16 ч. 00 мин. «30» августа
2018 г. проведена проверка: Гос. инспектором ОНД и ПР по Автозаводскому району

муниципального образования г. Набережные Челны Кадушкиным В.М., здания и

(должность, звание, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

территории МБДОУ № 54 «Искорка» расположенной по адресу: РТ, г. Набережные

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

Челны, проспект Яшьлек, дом 19. (Новый город 26/07).

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей Малолетковой Е.И., зам. заведующего по АХЧ Хуснутдиновой Э.Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не все двери лестничных клеток и групп оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. ст.4, СНиП21-01-97* п. 6.18* Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с	до 01.08.2019г.	

	<i>притворах.</i>	<i>приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</i>		
2.	<i>Для отделки стен и потолка помещений, в том числе административных (кабинет заведующего, делопроизводитель, театральная зона и т.д.) применены горючие материалы (обои).</i>	<i>Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. ст.4, ст.134 п 7, СНиП 2.08.02-89* п.1.88 Отделка стен и потолков залов музыкальных и физкультурных занятий и путей эвакуации детских дошкольных учреждений должна быть из негорючих материалов, а отделка всех остальных помещений в указанных зданиях I — IV степеней огнестойкости — из негорючих и трудногорючих материалов.</i>	<i>до 01.08.2019г</i>	
3.	<i>В дверном проеме помещения архива, пищеблока в количестве 2 штуки на 1-ом этаже, установлены двери с менее требуемым пределом огнестойкости.</i>	<i>Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. ст.4, ст.88, СНиП 2.08.02-89* п. 1.82 Двери складских, кладовых, архивов для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электроцитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</i>	<i>до 01.08.2019г</i>	
4.	<i>Осветительные приборы в помещении подвала (в количестве 2-х штук) не оборудованы колпаками (рассеивателями) предусмотренной конструкции светильника.</i>	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР и РФ) п.42. п.п. «в» Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</i>	<i>до 01.08.2019г</i>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор отделения НД и ПР по Автозаводскому району
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан Кадушкин В.М.*

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



« 30 » августа 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:



*Законный представитель юридического лица МБДОУ №54 «Искорка»
заведующий Малолеткова Елена Ивановна*

(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » августа 20 18 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.