



Утверждаю
Заведующий МБДОУ
№57 «Веснянка»
М.М.Патракова

комиссионного осмотра территории ДОУ, МАФов, веранд и других построек
в МБДОУ №57 «Веснянка»

от 27 мая 2024 года

Нами, комиссией в составе:

Председатель М.М.Патракова -заведующий ДОУ

члены комиссии : Лямина Н.Ю.- .воспитатель

Валеева Э.Э.- ст.медсестра

Баязитова Ф.Ф. - зам.зав.по ХР

Груздева Е.П.. – воспитатель, уполномоченный по ОТ

составлен настоящий акт в том, что был произведен осмотр территории ДОУ, МАФов, веранд и других построек с целью соответствия их требованиям охраны жизни и здоровья детей.

В результате осмотра было установлено:

№ группы	Выявленные дефекты	Работа по устранению дефектов	Срок выполнения	Отметка о выполнении
Участок группы. №1	Обновить краски	Покраска МАФ	- до 01.06.2024	выполн. 31.05.24
Участок группы. №2	-Загнившие доски на песочнице - выцветшая краска на МАФ ах	-Замена досок, - покраска МАФ	-до 01.062024	выполнено 31.05.24
Участок группы. №3	Обновить краски	Покраска МАФ	До 01.06.2024	выполнено
Участок группы. №4	Загнившие доски на песочнице Неплотное прилегание половых досок на веранде	Замена досок , - ремонт песочницы	При финансовой возможности	выполнено 31.05.24
Участок группы. №5	загнившие доски на веранде	Замена досок	При финансовой возможности	-
Участок группы. №6	Загнившая доска на песочнице	Заменить доску	до 01.06.2024	выполнено
Веранды группы № 2,6,4,5	Дефект шиферного покрытия	Замена шифера	При финансовой возможности	-
Спортплощадка	Покос травы, посыпать песком беговую дорожку обновить краску МАФ	Покраска МАФ	до 29.05.2024	

Комиссия:

Н.Ю. Лямина / Лямина Н.Ю.
Э.Э. Валеева / Валеева Э.Э.
Е.П. Груздева / Груздева Е.П..
Ф.Ф. Баязитова / Баязитова Ф.Ф.



Утверждаю
Заведующий МБДОУ «Детский сад
№57 «Веснянка»
М.М.Патракова

испытаний гимнастических снарядов и оборудования на спортивной площадке ДОУ

от « 27 » мая 2024 года

Комиссия назначенная приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №57 «Веснянка» от 24.05.2024 г. № 245

Председатель: заведующий – М.М.Патракова;

Члены комиссии:

Н.Ю.Лямина - воспитатель ДОУ

Э.Э.Валеева - старшая медсестра

Ф.Ф.Баязитова – зам.зав.по хоз.работе

Е.П.Груздева – воспитатель, уполномоченный по ОТ

произвела испытания гимнастических снарядов и оборудования на спортивной площадке дошкольного образовательного учреждения.

Комиссия установила:

1. На спортивной площадке для проведения занятий имеются спортивная лестница, турник, щит для метания мяча, стойки для игры в волейбол.
2. Все вышеупомянутые снаряды подлежали испытанию:
 - 2.1 Каждая перекладина спортивной лестницы и турника – воздействию груза 200кг, приложенного под углом в 75° в течение 2 мин.
 - 2.2 Щит для метания – броскам мячей разного диаметра и веса с близкого расстояния
 - 2.3 Стойка для игры в волейбол – раскачиванию в течение 5 минут.
 - 2.4 Бревно для лазанья загнившее

Комиссия решила:

Испытания прошли успешно. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются, о чем в «Журнале регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования» произведена запись от 27.05.2024. Беговую дорожку посыпать песком. Участок для прыжков наполнить песком.

Комиссия:

	Н.Ю.Лямина
	Э.Э.Валеева
	Ф.Ф. Баязитова
	Е.П.Груздева

А К Т

технического осмотра здания (сооружения)
МБДОУ «Детский сад № 57 «Веснянка»

от 25 апреля 2024 года

Комиссия в составе председателя Заведующего ДОУ Патраковой М.М.,
и членов комиссии - председателя ППО Павловой М.Н. ст. медсестры- Валеевой Э.Э.
уполномоченного по ОТ – Груздевой Е.П.,
ответственного по ОТ – Баязитовой Ф.Ф.
провела осмотр технического состояния здания ДОУ №57
Здание построено в 1982 году. Общая полезная площадь – 1125,1 кв.м.,
В том числе основная – 711,9 кв.м, подсобная – 413 кв.м

В результате осмотра установлено :

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Меры по устранению дефектов	Срок выполнения работ
1	В подвале разрушение плиты под туалетом гр.№ 6	Акт СПТО от 21.05.13г.	
2	Загнившие оконные рамы в группах, музыкальном зале, в мед.блоке в пищеблоке, по всему ДОУ	Заменить оконные блоки	Во время капитального ремонта
3	Разрушение крыльца гр.№ 1,2	Ремонт крыльца	Во время капитального ремонта
4	Разрушение шиферного покрытия на крышах веранды гр.№ 2,4,5,6	Замена на профнастил	Во время капитального ремонта
5	Аварийное состояние канализационных труб в подвале	Замена канализационных труб	Во время капитального ремонта
6	Разрушение козырька на крыльце гр.№1	Обшивка профнастилом	Во время кап.ремонта
7	Протекает крыша на складских помещениях	Заменить профнастил	Во время капитального ремонта
8	Разрушение оконных обрамлении	Кап.ремонт	Во время капитального ремонта
9	Разрушение отмостков	Косметический ремонт	

Председатель комиссии :: Патракова М.М.

Члены комиссии

Павлова М.Н.

Валеева Э.Э.

Груздева Е.П.

Баязитова Ф.Ф.



Утверждаю
Заведующий МБДОУ «Детский сад
№57 «Веснянка»
М.М.Патракова

АКТ

испытаний гимнастических снарядов и оборудования
в спортивном зале МБДОУ «Детский сад № 57 «Веснянка»

«27» мая 2024 г.

г.Набережные Челны

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ № 57 «Веснянка»
в составе:

Председатель: М.М.Патракова-заведующий ДОУ

Члены комиссии: Н.Ю.Лямина - воспитатель

Е.П.Груздева - воспитатель, уполномоченный по ОТ

Э.Э.Валеева – ст.медсестра

Ф.Ф.Баязитова – зам.зав.по хоз.раб.

Произвели испытание гимнастических снарядов и оборудования в спортивном зале ДОУ.
Комиссия установила:

1. В спортивном зале для проведения занятий имеются «шведская стенка», гимнастические скамейки, щит для метания мяча, мягкая модуль «Труба», доски для лазанья
2. Все вышеуказанные снаряды подлежали испытанию:
 - 2.1. Каждая перекладина «шведской стенки» воздействию груза 200 кг. приложенного под углом 75 в течение 2 мин.
 - 2.2. Гимнастические скамейки – воздействию груза 200 кг., установленного к середине скамейке на высоте 10,15,20 см. в течение 2 мин.
 - 2.3. Щит для метания мяча – броскам взрослого человека в кольцо с близкого расстояний в течение 10 мин.

Комиссия решила:

Испытания прошли успешно. Занятия на спортивных снарядах и оборудованях разрешается, о чем в «Журнале регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств» произвела запись от 27.05.2024г.

Председатель _____ М.М.Патракова

Члены комиссии: _____ \ Н.Ю.Лямина
_____ \ Е.П.Груздева
_____ \ Э.Э.Валеева
_____ \ Ф.Ф.Баязитова