

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»  
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 23-73-18

**Предписание N 17/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего  
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому  
направлению развития детей №59 "Дружба",  
Заведующей Хаматовой Розе Илгизяровне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору № 17 от «01» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «05» февраля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «24» февраля 2021 г. проведена проверка государственным инспектором г. Набережные Челны по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Тимерхановым Ришатом Расиховичем объекта МБДОУ «Детский сад №59 «Дружба»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

расположенного: РТ, г. Набережные Челны, бульвар Молодежный, д.2

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Хаматовой Розой Илгизяровной – заведующей МБДОУ «Детский сад №59 «Дружба»; заместителем заведующей по ХР – Гилязеевой Натальей Константиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на	<i>пункт 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации; На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1</i>	01 августа 2021	

	каждого дежурного	<p><i>средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</i></p>		
--	-------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Тимерханов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» февраля 2021г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий Хаматова Р.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» февраля 2021г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору