

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 58-51-62

Предписание N 1/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад ком-
бинированного вида 61 «Аленушка».**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
Заведующему МБДОУ «Детский сад № 61 «Аленушка» Роговой Гульнаре Фатиховне
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г. Набережные Челны по
пожарному надзору ОНД и ПР мо г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан № 1 от «09» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «15» января 2019 г. по 12 ч. 00
мин. «22» января 2019 г. проведена проверка государственным инспектором г. Набережные
Челны по пожарному надзору, Старшим инспектором Отделения НД и ПР по Центральному
району мо г. Набережные Челны «Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внут-
ренней службы Гильмиевым Р.Х. объекта МБДОУ «Детский сад № 61 «Аленушка».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
расположенному: РТ, г. Набережные Челны, пр. Дружбы Народов, д.38 (40/02)
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МБДОУ «Детский сад № 61 «Аленушка» Роговой Г.Ф.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. Пункт 24 ППР в РФ*(Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями на 21 марта 2017 года) (редакция, действующая с 26 сентября 2017 года)).	01.08.2019г.	
2	На имеющихся противопожарных дверях отсутствуют устройства для самозакрывания	...Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. статья 88. пункт 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Отделения НД и ПР по Центральному району м.г. Набережные Челны
«Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмиев Р. Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



« 22 » января 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Заведующий МБДОУ «Детский сад №61 «Аленушка» Рогова Гульнара Фатиховна
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 22 » января 20 19 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору