

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Яшьлек проспект, 9, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, тел. (8552) 54-66-13
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 36/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Законному представителю юридического лица МБДОУ №65 «Машенька»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

заведующему Лисконог Елене Николаевне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отдела НД и ПР МО г. Набережные Челны по пожарному надзору № 36 от

(наименование органа ГПН)

«03» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «10» марта 2017 г. по 17 ч. 00 мин.
«22» марта 2017 г. проведена проверка: Гос. инспектором ОНД и ПР по Автозаводскому
району муниципального образования г. Набережные Челны Кадушкиным В.М., здания и

(должность, звание, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

территории МБДОУ №65 «Машенька» расположенной по адресу: РТ, город Набережные
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

Челны, улица Романчиков, дом 6 (Новый город 54/11).

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим Лисконог Е.Н., зам. заведующего по АХЧ Хузягаиева Р.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери лестничных клеток группы №10, №11, №12 не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.151 ч.1 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.б.18*. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов,	до 08.01.2018г.	

		фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.		
2.	Осветительные приборы в помещении склада, хлораторной не оборудованы колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п.42. п.п. «в» Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	до 08.01.2018г.	
3.				

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Автозаводскому району
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан Кадушкин В.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



« 22 » марта 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица МБДОУ №65 «Машенька»
заведующий Лисконог Елена Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.