

**План по устранению замечаний по пожарной безопасности
МБДОУ №65 «Машенька»**

№	Наименование мероприятий	Отметка о выполнении	Ответственные
1.	Двери лестничных клеток физкультурного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах	Двери лестничных клеток физкультурного зала оборудованы доводчиками.	Заместитель заведующего по ХР
2.	Для отделки стен и потолка помещений в том числе административных ,применимы горючие материалы	Сделан ремонт помещений.	Заместитель заведующего по ХР
3.	Не обеспечен наличие на дверях помещений складского назначения, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности,	Обеспечен наличие на дверях помещений складского назначения, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, Проведена категория помещений.	ООО «Пожарное дело»
4.	Подсобное помещение в кабинете дополнительного образования не оборудовано достаточным количеством датчиков АПС	Подсобное помещение в кабинете дополнительного образования не оборудовано достаточным количеством датчиков АПС.	ООО «Интеграл -Н»
5.	Руководитель организаций не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей	Установлены доводчики на противопожарные двери.	Заместитель заведующего по ХР

Заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №65



(Handwritten signature)

Н.В. Шайдуллина