

Информация по устранению нарушений требований законодательства пожарной безопасности по предписаниям Госпожнадзора 2020-2021 годов

№ ДОУ	№ предписания, дата получения	Нарушения, указанные в предписании Госпожнадзора	Срок устранения	Устранено/ не устранено	Выполненные мероприятия для устранения нарушений
69	№ 42/1/1 30.06.2021	Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	01.03.2022	Устранено	Подготовлены и отправлены документы на биржу. Вышел нулевой протокол. Составлен договор по приобретению самоспасателя.
		Не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	Устранено	Подготовлены и отправлены документы на биржу.
		При изменении функционального назначения помещений ширина эвакуационных выходов из спортивного зала составляет 0,85 м в свету, что является менее нормативного 1,2 метра.	01.03.2022	Не устранено	1. Написана и отправлена Претензия (исх. № м21 от 01.07.2021 г.) подрядной организации ООО «СтройТраст». 2. Написано письмо на имя заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальнику управления финансов Мулюковой С.Р. о выделении денежных средств для устранения нарушения. (Исх. № 46 от 17.11.2021 г.)

Заведующий ДОУ 69 «Радуга»



А.Е. Родина