

Исх. 152
18.07.2017 г.

Государственному инспектору
начальнику ОНД и ПР по
Центральному району мо
г. Набережные Челны «Жилой»

Бадертдинову Р. Р.

ОТВЕТ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №74 «Айсылу»
на представление от 07.03.2017 г. № 0159-2017-0019

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Ответственные
1	На двери помещения для хранения медицинских препаратов в медицинском блоке не указано обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П.20 ППР в РФ.	Выполнено 14.03.2017 г.	Заместитель заведующего по хозяйственной работе
2	В фойе основного входа в двери заменено армированное остекление на обычное. П.36 Е ППР в РФ.	Выполнено 28.06.2017 г.	Заведующий

Заведующий



А. Ф. Булатова

Все пункты ранее заданного предписания №14/11
от 06.03.2017г. об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, выполнены

