

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по познавательно-речевому  
направлению развития детей № 79 «Вишенка»  
423823, Республика Татарстан, город Набережные Челны,  
бульвар Солнечный, д.3

“Чиякэйлэр” 79 нчы балаларнын танып-белү сөйләм үсешен  
өстенлекле гамэлгә ашыручы гомумүстерешле балалар  
бакчасы” муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе

423823, Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре,  
Кояшлы бульвары, 3 нче йорт,

Тел.: (88552) 38-26-86, тел./факс.) 39-51-45, Эл. адрес: vishenka.dou79@mail.ru  
ОКПО 57248665, ОГРН 1031616003473, ИНН/КПП 1650086663/165001001

Исх. № 97  
от «22» августа 2018 г.

Инспектору Отделения НДиПР  
Центральному району муниципального  
образования г. Набережные Челны  
«Жилой» УНДиПР ГУ МЧС России по  
РТ, капитану внутренней службы  
Л.Я. Валирахманову  
Заведующий МБДОУ «Детский сад  
№79 «Вишенка»  
И.П. Бычковой

### Отчет об устранении нарушений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 79 «Вишенка», находящееся по адресу: 423823, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Солнечный, д.3, рассмотрев Представление № 0159-2018-0040 от 21.08.2018 г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, информирует о мерах, принятых во исполнения указанного представления:

№ п/п	Нарушения, указанные в представлении	Информация об устранении нарушений	Сроки устранения
1.	Отсутствуют механизмы для самозакрывания на противопожарных дверях (электропитовой, складских помещениях, архивных и т.д.) ст.4, ст.88 п.8 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.17 СНиП 21-01-97*; п.3.7.1 ППР в РФ	Установили доводчики на противопожарных дверях в количестве 6 штук	17.09.2018

Заведующий МБДОУ № 79 «Вишенка»  И.П. Бычкова

