



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., Набережные Челны, 423806. Тел/факс. (8552)46-25-89.. E-mail:ennc@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-131-140- 015

Законному представителю
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому направлению развития детей № 79 «Вишенка»
Заведующей Бычковой Ирине Петровне

«06» февраля 2015

423 823, РТ, г. Набережные Челны,
б-р. Солнечный, д. 3 (17/08)
т./ф. (8552) 38-26-86
(адрес организации)

И.о. начальника Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Кустовская Ильсияр Исфатовна, государственные инспектора Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Роздьяконов Анатолий Алексеевич, Валиева Винера Мударисовна

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 06 февраля 2015 года № 43-21-131-140- 015, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 79 «Вишенка», ОГРН 1031616003473, ИНН 1650086663, КПП 165001001, юридический адрес: 423823, РТ, г. Набережные Челны, б-р. Солнечный, д.3 (17/08) (МБДОУ Детский сад № 79 «Вишенка») в присутствии заведующей МБДОУ «Детский сад № 79 «Вишенка» Бычкова И.П.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
1	Не проводятся своевременные планово-предупредительные ремонты тепловых энергоустановок (оборудования систем теплоснабжения детского сада), в учреждении отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте тепловых энер-	15.04.2015

	гоустановок в специальном ремонтном журнале. Отсутствует годовой график на все виды ремонтов основного оборудования тепловых энергоустановок на 2014-2015 год. Нарушение гл. 2.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	
2	Отсутствует перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащих планово-предупредительному ремонту. Нарушение п. 2.7.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	15.04.2015
3	Не ведется учет тепловых энергоустановок в журнале установленной формы согласно приложению № 1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Нарушение п.1.5 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	15.04.2015
4	Отсутствуют журнал записи результатов проверок, калибровок и ремонтов контрольно-измерительных приборов тепловых энергоустановок. Нарушение п. 2.9.11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03.	15.04.2015
5	Не обеспечивается в помещениях учреждения проектный воздухообмен. Имеется дисбаланс воздуха, так как предусмотренные проектом при строительстве здания детского сада приточные вентиляционные установки отсоединены от подачи энергоносителя и не используются по назначению. Нарушение п. 9.4.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	15.04.2015
6	Не проводятся технические освидетельствования тепловой энергоустановки в установленные сроки. Нарушение п.п. 2.5.4, 2.6.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	15.04.2015
7	Не осуществляются периодические осмотры ТЭ с оформлением результатов осмотра в журнале, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию. Нарушение п. 2.6.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	15.04.2015
8	Не по Правилам выполнена, на шкале установленных манометров в тепловом пункте, красная черта, указывающая величину разрешенного давления. Нарушение п. 9.19 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	15.04.2015
9	Не осуществляется проверка и очистка гильз под термометры с последующей заливкой технического масла. Нарушение п. 2.9.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03, п. 3.13.26 Правила техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, утвержденных	15.04.2015

	Госэнергонadzор, 1992, Минтопэнерго России	
10	Не разработана инструкция по эксплуатации зданий, отсутствует журнал технических осмотров строительной части здания. Нарушение п.3.1.3 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	15.04.2015
11	Отсутствует на водоводяных подогревателях горячего водоснабжения табличка форматом 200x150 мм, где нанесены следующие данные: -регистрационный номер; -разрешенное давление; Дата (число, месяц, год) следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания на прочность и плотность. Нарушение п.9.18 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	15.04.2015
12	Не нанесены на пластинчатые теплообменники антикоррозийное покрытие. Нарушение п. 9.1.40 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	15.04.2015
13	Отсутствует журнал, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках средств учета электрической энергии. Нарушение п.п. 1.2.2, 2.11.11. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.	15.04.2015
14	Не выполнено испытание электропроводки приборов средств учета. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, табл. 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.	15.04.2015
15	Отсутствует график поверки средств измерений, используемых для учета электрической энергии и контроля ее качества. Нарушение п.4.6. Правил учета электрической энергии, утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 11.11. 2009 г. ст.9. ч.3.	15.04.2015
16	Не обеспечена защита проводов и кабелей подключенных к РУ - 0,4 кВ калиброванными плавкими вставки - так провод сечением 2,0 -2,5 мм ² защищен предохранителем с током плавкой вставки равной 100 А. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п. 2.2.16. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.	28.02.2015


17	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство предприятия. Нарушение п. 1.2.3., п. 1.2.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145.	15.04.2015
----	--	------------

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Челнинский территориальный отдел на имя и.о. начальника И.И.Кустовской, по адресу: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 20, тел. / факс: (8552) 46-25-89, в области энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок в срок до **15 апреля 2015 года**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Начальник Челнинского территориального отдела  И.И.Кустовская

Государственный инспектор  А.А.Роздьяконов

Государственный инспектор  В.М.Валиева

(должность, подпись, Ф.И.О.)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен:

Заведующая  И.П.Бычкова

Руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____