

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin/tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному району

муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
пр. Московский, 93 (8/01), г. Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 58-51-25, кабинет 404

Предписание № 29/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Заведующей МБДОУ «Детский сад №81 «Гульчачак»

Мардановой Сарие Фаннуровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Набережные Челны по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по муниципальному образованию города Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Кашихина Е.В. № 25 от 28.03.2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. 03.04.2017 г. по 17 час. 00 мин. 10.04.2017 г. проведена плановая, выездная проверка начальником Отделения надзорной деятельности по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», майором внутренней службы Бадртдиновым Р.Р., объекта: **МБДОУ «Детский сад №81 «Гульчачак»** расположенного по адресу: РТ, г. Набережные Челны, 45/17)

совместно: с заведующей Мардановой Сарией Фаннуровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На дверях помещений производственного и складского назначения не указаны обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	П. 20 ППР в РФ. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2017г.	
2.	Не организовано прохождение обучения воспитателей по	П. 3 ППР в РФ. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной	01.08.2017г.	

	программе пожарно-технического минимума.	безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.		
3.	Не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	П. 38 ШПР в РФ. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	01.08.2017г.	
4.	В фойе основного входа, в двери заменить обычное остекление на армированное.	П.36 Е ШПР в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг	01.03.2018	
5.	Планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.143-2009	п. 7 ШПР в РФ. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.	01.03.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному району
муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой».
майор внутренней службы Бадрутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 18 » апреля 20 17 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №81 «Гульчачак» Марданова С.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 18 » апреля 20 17 г.

М.Л.П.* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору