

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

**Отделение НД и ПР по Комсомольскому району муниципального образования города
Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423820, г. Набережные Челны, п. Сидоровка, ул. Магистральная, д. 36, т. 70-64-07

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 51/ 1 /1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

учреждению «Детский сад № 85 «Капелька»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора муниципального образования г. Набережные Челны по пожарному надзору № 51 от « 13 » мая 202 0 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 19 » мая 202 0 г. по 16 ч. 00 мин. « 25 » мая 202 0 г. проведена плановая проверка

начальником отделения НД и ПР по Комсомольскому району МО г. Наб. Челны

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

майором внутренней службы Язудиным Фаязом Миннахметовичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта: МБДОУ «Детский сад № 85 «Капелька», расположенного по адресу:

РТ, г. Набережные Челны, пос. Сидоровка, пр. Казанский, д.1, корп. 4

совместно с заведующим Мардисламовой Гульминой Равильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается отделка пола на пути эвакуации в тамбуре лестничной клетки первого этажа, выполненная из горючего материала (линоле-	ст. 4 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы	До 01.09.2020	

