

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 18 ноября 2024 г № 37/7838

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах, по адресу:
г.Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д.14

(место выдачи предписания)

Мною, Агзамовой Наилей Хатыповной, главным специалистом – экспертом территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные
Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

(должность лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в период с «05» ноября 2024 года по «18»
ноября 2024 года

на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на
2024 г.

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №86 "ЭЛЕКТРОНИК",
ОГРН: 1061650056600, ИНН 1650143390,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

☐ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.
(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", абз.5 п.11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью
людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №86 "ЭЛЕКТРОНИК",
423810, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, ГОРОД, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОСПЕКТ, ИМ
ВАХИТОВА, ДОМ 6"А"

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес
юридического лица)

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Ссылка на обязательные требования, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно- эпидемиологического благополучия населения
---	---	---

1	В группах №№1,2,4,8,9,10 обеспечить использование в одном помещении в потолочных светильниках ламп одного типа.	ст. 24, п.1. ст. 28 ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2	Устранить дефекты отделки в спальне и приемной группы №3, в процедурном кабинете медицинского блока.	ст. 24, п.1. ст. 28 ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3	Обеспечить охват ежегодной вакцинацией против гриппа сотрудников детского дошкольного учреждения не менее 75%.	ст. 35 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2698,2699,2701 главы XXXIV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
4	В медицинском блоке умывальники оборудовать смесителями с бесконтактным управлением.	ст. 24 ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до « 28 » августа 2025 г.

О выполнении предписания известить в срок до « 29 » августа 2025 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую информацию с подтверждающими документами:

представить документы, подтверждающие проведение работ

(перечень информации (документов) информации, подтверждающих выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №86 "Электроник"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную

службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан
(Татарстан) в г.Набережные Челны,
Актанышском, Тукаевском, Мензелинском
районах



Агзамова Н.Х.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» ноября 2024г.

(подпись)

Давлетшина Г.Р.

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от «_18_» ноября 2024__ г. №_24/7838 направлено по электронной почте sad086@mail.ru

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

исх. № _____ от « _____ » _____ 202__ г.

Предписание вручено: Заведующей МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №86 "Электроник" Давлетшиной Гульнаре Рашитовне

«_18_» ноября _2024__ г.

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: _____

«__» _____ 202__ г.