

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району  
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Яшьлек проспект, 9, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, тел. (8552) 54-66-13  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### Предписание № 146/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития  
ребёнка – детский сад № 86 «Электроник»», в лице законного представителя

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

юридического лица- заведующего Давлетишиной Гульнары Рашитовны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора отдела НД и ПР МО г Набережные Челны по пожарному надзору № 145 от

(наименование органа ГПН)

«05» августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «15» августа 2019 г. по 16 ч. 00 мин.  
«26» августа 2019 г. проведена проверка: Гос. инспектором ОНД и ПР по Автозаводскому

району муниципального образования г. Набережные Челны Кадушкиным В.М., здания и

(должность, звание, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

территории МБДОУ № 86 «Электроник» расположенной по адресу: РТ, г. Набережные

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

Челны, проспект Вахитова, дом 6А (Новый город 53/06).

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей Давлетишиной Г.Р., зам. заведующего по ХР Сабирзяновой Г. Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для отделки стен и потолка помещений, в том числе административных (кабинет заведующего, бухгалтерии,	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. ст.4 п.4, ст.134 п.7, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.88 Отделка стен и потолков залов	до 01.05.2020г.	

	делопроизводства и т.д.) применены горючие материалы (обои).	музыкальных и физкультурных занятий и путей эвакуации детских дошкольных учреждений должна быть из негорючих материалов, а отделка всех остальных помещений в указанных зданиях I — IV степеней огнестойкости — из негорючих и трудногорючих материалов. (проверочный лист п.1.5, 1.6).		
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (проверочный лист п.31).		
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.17. При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как правило, закрыты. Двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для samozакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 37.1. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей. (проверочный лист п.1.5, 1.6, 18).	до 01.05.2020г.	
4.	Под лестничной клеткой оборудовано помещение (сторожа), а также хранятся под лестничным маршем и на лестничной площадке вещи, мебель и другие горючие материалы.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (ППР в РФ) п. 23 На объектах защиты запрещается: п.п. «к» - устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. (проверочный лист п.14).	до 01.05.2020г.	
5.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (ППР в РФ) п. 24	до 01.05.2020г.	

	испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (проверочный лист п.16.3).		
6.	На эвакуационном выходе из групп № 7, №10, №4 размещено различное оборудование (шкафчики для обуви).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (ППР в РФ) п.36 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: п.п. «б» - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. (проверочный лист п.103.1).	до 01.05.2020г.	
7.	Осветительные приборы в помещении склада не оборудованы колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п.42. Запрещается: п.п. «в» - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (проверочный лист п.121.2)	до 01.05.2020г.	
8.	В дверном проеме помещения пищеблока в количестве 1 штуки на 1-ом этаже, установлены двери с менее требуемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. ст.4 п.4, ст.88, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.82 Двери складских, кладовых, архивов для хранения материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электроцитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (проверочный лист п.1.5, 1.6).	до 01.05.2020г.	
9.				

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор отделения НД и ПР по Автозаводскому району  
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Республике Татарстан Кадушкин В.М.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.\*

« 26 » августа 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

*Законный представитель юридического лица МБДОУ №86 «Электроник»  
в лице заведующий Давлетшина Гульнара Рашитовна*

(должность, фамилия, инициалы)

20 19 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.