

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отделение НД и ПР по Автозаводскому району
 (наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, Новый город д. 26/16, тел. 54-66-13

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 59/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Центр развития ребенка - детский сад 86 "Электроник" в лице законного представителя юридического лица заведующей Насыровой Люции Гарафутдиновны

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела НД и ПР по м.о. г. Набережные Челны по пожарному надзору (наименование органа ГПН)

надзору № 59 от «27» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «11» апреля 2017 г. по 15 ч. 00 мин. «21» апреля 2017 г. проведена проверка государственным инспектором по пожарному надзору Султановым Данисом Тимергалиевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

здания, помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 86 "Электроник", РТ, г. Набережные Челны, проспект Вахитова, д. 6 А

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 86 "Электроник" Насыровой Люцией Гарафутдиновной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении тамбура эвакуационного выхода из группы № 12 не предусмотрено скрытая прокладка стояка в монтажных шахтах, штрабах, каналах и коробах при применении труб из полимерных материалов для	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4 ч. 4, СП 30.13330.2012 п. 8.2.8 В зданиях и сооружениях различного назначения при применении труб из полимерных материалов для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: а) прокладка стояков предусматривается скрытая в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах.	до 01.02.2018 г.	

	системы водостока здания	ограждающие конструкции которых выполняются из негорючих материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ к стоякам; б) лицевая панель изготавливается в виде двери из горючих материалов, группы горючести не ниже Г2.		
2.	Не все оверти лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.151, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18* Лестничные клетки, как правило, должны иметь оверти с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	00	01.02.2018 г
3.	Демонтирована предусмотренная проектной документацией дверь тамбура эвакуационного выхода из группы № 4	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п.23 На объектах запрещается снимать предусмотренные проектной документацией оверти эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие оверти, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	00	01.02.2018 г
4.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград помещения теплового узла в подвале, различными инженерными и технологическими коммуникациями	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 22 Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями	00	01.02.2018 г
5.	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) для деревянных конструкций стеновой коробки музыкального зала	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 21 Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния	00	01.02.2018 г

		огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Султанов Д.Т.


(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



(подпись)
М.Л.П.*

«21» апреля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Законный представитель юридического лица заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 86 "Электроник" Насырова Людмила Гарафутдиновна

(должность, фамилия, инициалы)

«21» апреля 2017 г.