



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Автозаводскому району муниципального образования г. Набережные Челны

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

проспект Яшьлек, 9 г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423827
код 8-8552 тел/факс 54-66-13, e-mail: ondap@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 162

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №86 "ЭЛЕКТРОНИК"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору города Набережные Челны – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Набережные Челны Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майора внутренней службы Р.С. Устимова № 162 от 10.09.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 14 ч. 00 мин. « 14 » сентября 2021 г. по 14 ч. 00 мин. « 30 » сентября 2021 г., лейтенантом внутренней службы Курбановым Айнуrom Разифовичем – государственным инспектором по пожарному надзору - старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району м.о. г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)
 проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении:
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №86
 "ЭЛЕКТРОНИК"

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
 совместно с: Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №86
 «Электроник» г.Набережные Челны» Давлетшина Гульнара Рашитовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)
 В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря
 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие
 нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного
 (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Двери помещений технического назначения (пищеблок, окно выдачи) выполнены с пределом огнестойкости менее 0,6 часа.	ст. 37 ФЗ-69, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СНиП 2.08.02-89* п.1.82	до 01.08.2022	
2.	Не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	ППР в РФ п. 15	до 01.08.2022	
3.	Настенные речевые оповещатели расположены таким образом, что их верхняя часть находится на расстоянии менее 150 мм от потолка.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, НПБ 104-03 п. 3.21., СП 3.13130.2009 п. 4.4	до 01.08.2022	
4.	Ручные пожарные извещатели установлены на стенах и конструкциях на высоте более (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага,	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 5.13130.2009 п. 13.13.1	до 01.08.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
	кнопки и т.п.). (высота составляет 1,64 м, замеры произведены рулеткой).			
5.	Степень огнестойкости пристроенного помещения (выход из прачки) выполнена ниже более чем на одну степень огнестойкости здания (пристрой-IV степень здание-II степень).	Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г. ст.4, ст.57, СП 2.13130.2012 п.6.7.7	до 01.08.2022	
6.	Конструктивное исполнение эвакуационного пути (лестница 3-го типа) не обеспечивают безопасную эвакуацию людей при пожаре (выполнены не до уровня земли).	Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г. ст.53	до 01.08.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по пожарному _____

надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району м.о. г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан лейтенант внутренней службы Курбанов Айнур Разифович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

“ 30 ” сентября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №86 «Электроник»
г.Набережные Челны»

(должность)

Давлетшина Г. Р.

(фамилия, инициалы)

“ 30 ” сентября 20 21 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.