

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-
речевого развития детей №92 «Голбакча»
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕ
«Гөлбакча»92 нче балаларның
танып-белү-сөйләм үсешен өстенлекле гамәлгә
ашыручы гомумүстерешле
балалар бакчасы» муниципаль бюджет
мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе

Юридический адрес: 423821, РТ, город Набережные Челны, бульвар Цветочный, дом 3
Тел.: (8552) 32-92-88, E-mail: miss.sad92@mail.ru

Исх.№84
от 18.08.2021

Государственному инспектору
по МО г.Набережные Челны
по пожарному надзору
Курбанову А.Р.

Отчет

на предписание №63/1/1 от 30.04.2021 об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечении пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	Помещения (медпункт) не защищены автоматической пожарной сигнализацией	До 10.06.2021г.	В помещении (медпункт) установлен дополнительный датчик автоматической пожарной сигнализацией
2.	Настенные звуковые оповещатели, на объекте защиты закреплены на расстоянии от потолка до оповещателя менее чем 150 мм (Впритык к потолку)	До 30.06.2021	Настенные звуковые оповещатели, на объекте защиты переустановлены согласно требованию
3..	Не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств	До 28.07.2021г.	Проведена проверка работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств

Заведующий МБДОУ № 92 «Голбакча»



Н.Ф. Фатхутдинова