

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 04.12.2023г. № 37/7707

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах, РТ, г. Н. Челны, ул.
Низаметдинова, 14

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском,
Мензелинском районах Мухаметшиной Ляйсан Фандасовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №99 «Дулкын»,
юридический (фактический) адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, пер.
А.Гайдара, д. 9

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Имеется дефект стен (отслоение краски) группы. №№5,13, в группе №10 дефекты
откоса окон (отслоение краски), внутренняя отделка не допускает проведение влажной обработки с
применением моющих и дезинфицирующих средств, в группе №13 в групповой на стенах следы
протеканий, что является нарушением ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи».

2. Не организована химическая чистка или дезинфекция постельных принадлежностей один раз
в год, что является нарушением требований ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»

3. С целью контроля за организацией питания по соблюдению норм питания не
ведется ведомости контроля за организацией питания, что является нарушением требований ч.1 ст.
28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от
30.03.1999 года, п. 8.1.2, приложения №7 таб. №1, приложения №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

4. В целях контроля температурного режима холодильного оборудования для
хранения иммунобиологических препаратов в медицинском кабинете холодильное оборудование не
оборудовано термоиндикатором, что является нарушением ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.363 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно –
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты и повреждения стен помещений групп. №№5,13, в группе №10

дефекты откоса окон

2. Один раз в год организовать химическую чистку или дезинфекцию постельных принадлежностей

3. С целью контроля за организацией питания по соблюдению норм питания вести ведомость контроля за организацией питания

4. В медицинском кабинете холодильное оборудование для хранения иммунобиологических препаратов оборудовать термоиндикатором

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №99 «Дулкын», юридический (фактический) адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, пер. А.Гайдара, д. 9

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах, по адресу: РТ, г. Н. Челны, ул. Низаметдинова, 14

тел./факс _____

_____ **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01» августа_ 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском Тукаевском, Мензелинском районах




Мухаметшина Л.Ф.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

«04» декабря 2023г.



с предписание ознакомлена

(подпись)

Борисова Л.Ю.
(инициалы и фамилия)

предписание получила заведующей МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №99 «Дулкын» Борисова Л.Ю.



**Яр Чаллы шәһәренең
«Дулкын» 99 нчы катнаш төрдәге балалар
бакчасы» муниципаль автономияле
мәктәпкәчә белем
биру учреждениясе»**

423808, Яр Чаллы шәһәре, А. Гайдара тук.,9
mail: sad99pochta@mail.ru

от «*Л*» *июль* 2024 г.

Отчет об устранении выявленных нарушений обязательных требований
Представление №37/7707 от 04.12.2023г.
в МАДОУ «Детский сад №99 «Дулкын»

Заведующий МАДОУ «Детский сад №99 «Дулиньин»

Борисова Л.Ю.



Имя _____ Фамилия _____
 Звание _____
 Подпись _____
 Печать _____
 Подпись _____
 « 24 » 06 2024 г.
 на _____ в Приложение на _____ л.