

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование территориального органа МЧС России)  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,  
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного надзора)  
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан  
(наименование органа государственного надзора)  
ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 3-42-16  
e-mail: ond.chistopol@yandex.ru

Предписание № 98  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
«Детский сад № 4» Чистопольского муниципального района Республики  
(фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)  
Татарстан — заведующему МБДОУ «Детский сад № 4» Пузыревой Алсу Гумеровне

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по  
пожарному надзору Чистопольского муниципального района Республики Татарстан  
– заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Республике Татарстан майора внутренней службы Г.Р.  
Гатина № 98 от 03.08.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
в период: с 09 ч. 00 мин. « 04 » августа 2021 г. по 09 ч. 00 мин. « 06 » августа 2021 г.,  
капитаном внутренней службы Гатауллиным Ильнаром Ахматхасановичем –  
государственным инспектором по пожарному надзору Чистопольского  
муниципального района РТ - старшим инспектором отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, 71

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующим МБДОУ «Детский сад № 4» Пузыревой Алсу Гумеровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей) в противопожарных преградах не соответствуют типу противопожарной преграды (помещение пищеблока не оборудовано противопожарной дверью).	ст. 4, ст. 6, ст. 151, ст. 59 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.06.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по пожарному надзору Чистопольского муниципального района  
РТ – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан капитан  
внутренней службы Гатауллин И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“ 06 ” августа 20 21 г.

**Предписание для исполнения получил:**

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4»

  
(подпись)

Пузырева А.Г.  
(фамилия, инициалы)

“ 06 ” августа 20 21 г.

