

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республики Татарстан, 420098
(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республики Татарстан, 420066, (843) 288-45-07,
тел. доверия 288-46-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан
ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 3-42-16

Предписание N 23/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№21» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан -
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты
Заведующей МБДОУ «Детский сад № 21» Богдановой Татьяне Юрьевне
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чистопольского муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ № 23 от «20» февраля 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 13 час. 00 мин. «01» марта 2021 г. по 10 час. 30 мин. «03» марта 2021 г. старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Гатауллиным Ильнаром Ахматхасановичем совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 21» Богдановой Татьяной Юрьевной проведена проверка помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, по адресу: г. Чистополь, ул. Мира, 14.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечено наличие на противопожарной двери и на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	01.12.2021	
2	Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства	01.12.2021	

возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	РФ от 16.09.2020 г. № 1479 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Гатауллин И.А.

03.03.2021

М.Л.П.



(подпись)

Предписание для исполнения получила:

✓ 
(подпись)



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 21»
Богданова Т.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

" 03. 03. 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.