



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН**

**Управление надзорной деятельности и
профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы
по Чистопольскому муниципальному рай-
ону Республики Татарстан**

ул. Фрунзе 93в, г. Чистополь, 422980
Телефон: 3-42-16 Факс: 3-42-16 (код 8-84342)
E-mail: ond.chistopol@yandex.ru

25 мая 2021г. № 398 -2-40

Заведующему МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 28»
Веселовой Оксане Викторовне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

25 мая 2021г.

г. Чистополь

место рассмотрения (город, район)

Я, государственный инспектор по пожарному надзору Чистопольского муниципального района по Чистопольскому муниципальному району РТ старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Сафиуллин Руслан Рамилевич

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 346-2021-85 от 24 мая 2021г., возбужденного старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Сафиуллиным Русланом Рамилевичем

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении заместителя заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» Кондрашиной Любовь Сергеевны

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что 24 мая 2021г. в 15 часов 00 минут на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан расположенном по адресу: г. Чистополь, ул. Энгельса, 78 заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» Кондрашина Любовь Сергеевна нарушил(а) требования пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты не обеспечил исправное состояние системы дублирования сигнала на пульт подразделения пожарной охраны (сигнал о сработке пожарной сигнализации не поступа-

- ет в пожарную охрану) (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);
2. Ограждение по периметру крыши находится в неисправном состоянии (п. 17 а) Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).);
3. Дверь эвакуационного выхода закрывается на электронный замок, при этом не формируется сигнал на отключение электропитания электронных замков при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации (п. 26 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479););
4. Здание склада не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией (ст. 4, ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»)).

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

1. На объекте защиты обеспечить исправное состояние системы дублирования сигнала на пульт подразделения пожарной охраны (сигнал о сработке пожарной сигнализации должен поступать в пожарную охрану);
 2. Ограждение по периметру крыши привести в исправное состояние;
 3. Дверь эвакуационного выхода закрывающуюся на электронный замок, выполнить сформированием сигнала на отключение электропитания электронных замков при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации;
 4. Здание склада оборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией
- указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить письменно о принятых мерах по адресу: г. Чистополь, ул. Фрунзе, д.93в в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ
Сафиуллин Р.Р.

должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получил

Кондратьева С.С.
дата, Ф.И.О.

подпись

подпись

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма