

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

Предписание № 16/1/15
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«10» февраля 2021 г.

г. Елабуга

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад №26
«Семицветик» комбинированного вида Елабужского муниципального района - заведующей Бадыкишиной
Альбине Талгатовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по
Елабужскому муниципальному району РТ № 16 от «27» января 2021 года, статьи 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«8» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«10» февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Проведена плановая, выездная проверка

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных
Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (ших) проверку

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №26 «Семицветик»
комбинированного вида Елабужского муниципального района, г. Елабуга, ул. Пролетарская, 28

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

совместно с

заведующей Бадыкишиной Альбиной Талгатовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическая установка пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем, при этом не проводится ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54, Правил противопожарного режима в РФ: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.02.2022	

2	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30, Правил противопожарного режима в РФ: на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	01.02.2022	
3	Эвакуационный выход из физкультурного зала ведущий непосредственно наружу не оборудован табло «Выход»	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009: Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону	01.02.2022	
4	Противопожарная дверь отделяющая помещение вент. камеры от остальных помещений детского сада не оборудована устройством для самозакрывания	пункт 8 статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.	01.02.2022	
5	Противопожарная дверь отделяющая помещение прачечной от остальных помещений детского сада не оборудована устройством для самозакрывания	пункт 8 статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому
ГУ МЧС России по РТ Нагорных Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» февраля 2021г.

Предписание для исполнения получил:



Заведующая МБДОУ «Детский сад 26
«Семцветик» комбинированного вида ЕМР
Бадыханова Альбина Тагатовна

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2021г.