

ПАКТ
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

по адресу: Детский сад №26 ул. Пролетарская, 28 Договор №36
(характеристика: ЦТП, ИТП, организации)

подключен к тепловой камере № ТК-15

Максимальный расход тепловой энергии (договорная нагрузка)	0,260	Гкал/ч
--	-------	--------

Ответственный представитель теплоснабжающей организации АО «Елабужское ПТС» Черентаев А.Н.
(наименование организации, фамилия, и. о. представителя)

и ответственный представитель потребителя Зам. по АХЧ
(наименование предприятия или организации, фамилия, и. о. представителя)

произвели технический осмотр узла учёта тепловой энергии потребителя Детский сад №26
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: ул. Пролетарская, 28 тел. 3-71-80

проверили работоспособность узла учета, действующие сроки поверки, наличие сохранность пломб.
В результате проверки установлено:

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений

№№ п/п	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Показания интеграторов прибора на момент допуска распечатка	Дата	
						Поверки	Очередной поверки
1	Карат-306-2	05291818	т/узел			07.09.2023г.	06.09.2027г.
2	ВЗЛЕТ ЭР	1819676	Под.	2,5-80м³/ч		13.09.2022г.	12.09.2026г.
3	ВЗЛЕТ ЭР	1820015	Обр.	2,5-80м³/ч		13.09.2022г.	12.09.2026г.
4	КТСП-Н	1894(х/г)	T1,T2	0-160°C		05.07.2024г.	04.08.2028г.

2. Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

3. На узле учёта опломбировано следующее оборудование (при проведении ремонта и поверки оборудования):

№№ п/п	Пломбу поставил	Место пломбирования	Дата
1	Карат-306		
2	ВЗЛЕТ ЭР	Эл. блок и межфланцевые соединения на расходомере	
3	ВЗЛЕТ ЭР	согласно паспорту	
4	КТСП-Н	Точки пломбирования согласно паспорту	

4. Узел учета принят в эксплуатацию для расчетов за тепловую энергию, теплоноситель, потребленные в отопительный и летний период до 12.09.2026г.
(дата очередной поверки)

Представитель теплоснабжающей организации АО «Елабужское ПТС»

Ведущий специалист по учету коммунальных ресурсов Черентаев А.Н. 5-20-17

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель потребителя Зам. по АХЧ Мещеряков
(подпись, дата 01.10.2024)

Тел: _____
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись А.Н. Черентаев, дата 01.10.2024