

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Бавлинскому муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

РТ. г. Бавлы ул. Октябрьская,65, тел. 5-17-43, E-mail: ond.bavly@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 67/1/25

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 имени Ю.А. Гагарина Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ СОШ №3)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Барabanов И.А.* Отделение надзорной деятельности и № 67

профилактической работы по Бавлинскому муниципальному району

(наименование органа ГПН)

от « 07 » мая 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 14 » мая 2018 г. по 14 ч 00 мин. « 18 » мая 2018 г.

проведена проверка

Старшим дознавателем Мухтасаровым Ильдаром Расимовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 имени Ю.А. Гагарина Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ СОШ №3) , г.Бавлы, ул. Ленина 17

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Гильмутдиновой Флерой Хамзиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным нормам.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 70	01.05.2019	
2	На объекте защиты направление движения к пожарным гидрантам (водоемам), являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 55	01.05.2019	
3	На втором и третьем этажах на путях эвакуации применяются материалы с неизвестными характеристиками для покрытий пола (не предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности).	ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.05.2019	
4	На объекте защиты пожарные шкафы (многофункциональные интегрированные пожарные шкафы) изготовлены из горючих материалов.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 4 ст. 107	01.05.2019	
5	Лица, не прошедшие обучение по пожарно – техническому минимуму допущены к работе	Правила противопожарного режима в РФ : п. 3	01.05.2019	
6	Не представлены подтверждающие документы о проведении огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	Правила противопожарного режима в РФ : п. 21	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2019 г.
(квартал, месяц).

Старший дознаватель Мухтасаров Ильдар Расимович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«18» мая 2018г.

Предписание для исполнения получил:

И.И.
(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«18» мая 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
8(85569) 5-17-43