

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Бавлинскому муниципальному району**

(наименование органа государственного надзора)

РТ. г. Бавлы ул. Октябрьская, 65, тел. 5-17-43, E-mail: ond.bavly@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 58/1/17

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 имени Ю.А.Гагарина Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ СОШ №3)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Барабанов И.А.* Отделение надзорной деятельности и № 58  
профилактической работы по Бавлин-  
скому муниципальному району  
(наименование органа ГПН)

от « 06 » мая 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.  
« 13 » мая 2019 г. по 10 ч 00 мин. « 15 » мая 2019 г.

проведена проверка

*Государственным инспектором Мухтасаровым Ильдаром Расимовичем*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 имени Ю.А.Гагарина Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ СОШ №3), г.Бавлы, ул. Ленина 17*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Директором Гильмутдиновой Флерой Хамзиевной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На втором и третьем этажах на путях эвакуации применяются материалы с неизвестными характеристиками для покрытий пола (не предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности).	ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2020 г. (квартал, месяц).

Старший дознаватель Мухтасаров Ильдар Расимович  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» мая 2019г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

М.Л.П.  
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_» мая 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**  
8(85569) 5-17-43