

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности по Бавлинскому и Ютазинскому муниципаль-
ным районам**

(наименование органа государственного надзора)

РТ. г. Бавлы ул. Октябрьская,65, тел. 5-17-43, E-mail: ond.bavly@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 96/1/32

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 5 Бавлинского муниципального района Республики Татарстан(МАОУ СОШ №5)*

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Барабанов И.А.* № 96

*Межрайонный отдел надзорной дея-
тельности по Бавлинскому и Ютазин-
скому муниципальным районам*
(наименование органа ГПН)

от « 5 » мая 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 18 » мая 2015 г. по 10 ч 00 мин. « 18 » мая 2015

проведена проверка

Главным государственным инспектором Барабановым Игорем Анатольевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 5 Бавлинского муниципального района Республики Татарстан(МАОУ СОШ №5) ,
г.Бавлы, ул. С.Сайдашева 25*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Ананьевой Галиной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований по- жарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной безо- пасности, требования ко- торого (-ых) нарушены	Срок устрани- ния нарушения требования пожарной безо- пасности	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выполнение)
------------------	--	---	--	--

1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты СОШ № 5 на путях эвакуации применяются материалы с неизвестными характеристиками для покрытий пола (не предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности).(МОУ СОШ №5)	ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.05.2016г.	
2	Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц	Правила противопожарного режима в РФ п.24	01.05.2016г.	
3	Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию в гараже	Правила противопожарного режима в РФ п.61	01.05.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2016 г.

(квартал, месяц).

Главный государственный инспектор Барабанов Игорь Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» мая 2015г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«18» мая 2015г.



(подпись)
М.Л.П.*
Директор МОУ СОШ № 5

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.