



**Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ**

ул. Белоглазова, д.137а, г. Альметьевск, 423450, тел./факс. (8-8553) 44-12-14, E-mail: [almetnadzor@mail.ru](mailto:almetnadzor@mail.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 43-18-10/171/101-180**

Директору Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 5 Бавлинского  
муниципального района Республики Татарстан

14.10.2015

423930, РТ, г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 25 А

Начальник Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора – Липатов Александр Иванович; государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Тараскин Юрий Викторович, государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора Нуруллина Римма Махмутовна  
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 14.10.2015г. №А-2959 (43-18-10/171/101-180), составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МАОУ СОШ № 5 БМР РТ), зарегистрированного по адресу : 423930, РТ, г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 25 А

в присутствии: Ананьевой Галины Васильевны, директора МАОУ СОШ № 5 БМР РТ  
(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

**ПРЕДПИСЫВАЮТ:**

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:**

№пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативно-технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого не нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Отсутствует акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между школой и	Нарушение требований п.144. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442	14.12.2015



	энергоснабжающей организацией.	«Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	
2.	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения школы.	Нарушение требований п.п. 1.2.6, 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	14.12.2015
3.	Не присвоена 1 группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу; отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы; журнал присвоения группы 1.	Нарушение требований п.1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	14.12.2015
4.	В щитах освещения (ЩО) 1,2 этажей на лицевой стороне всех щитов и сборок сети освещения отсутствуют надписи с указанием наименования, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, а с внутренней стороны однолинейные схемы с указанием наименования присоединений.	Нарушение требований п.п.1.5.18, 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	14.12.2015
5.	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.	Нарушение требований п. 1.2.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	14.12.2015
6.	В ВРУ1, ВРУ2, РУ на лицевой стороне не вывешены предупреждающие плакаты, с внутренней стороны двери однолинейные схемы.	Нарушение требований п. 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	14.12.2015
7.	В ВРУ1, ВРУ2 школы не проводится очистка от пыли.	Нарушение требований п.2.2.17. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	14.12.2015
8.	В ВРУ1 и ВРУ2, ЩС отсутствуют кабельные бирки на отходящих кабельных линиях.	Нарушение требований п.2.4.5.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	14.12.2015
9.	Не проводится обучение работников школы способам и условиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Нарушение требований п 4 гл.6 Приказа Минэкономразвития РФ об утверждении Примерного перечня	14.12.2015



		мероприятий в области энергосбережения и о повышения энергетической эффективности в России от 17.02.2012г. №61.	
10.	Не организован учет, и рациональное потребление электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению.	Нарушение требований п. 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	14.12.2015
11.	Не организована разработка и ведение документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.	Нарушение требований п.п.1.2.2, 1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	14.12.2015
12.	Не проводятся инструктажи с работниками школы по контролю за расходованием электроэнергии, тепловой энергии и воды.	Нарушение требований ст.4 Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	14.12.2015
13.	Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии не утвержден руководителем энергоснабжающей организации.	Нарушение требований п.7.1, приложение №4 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.	14.12.2015
14.	Не заведен журнал дефектов и неполадок с оборудованием.	Нарушение требований п.2.8.9., приложение №4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	14.12.2015
15.	Не представлен график изменения температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.	Нарушение требований п.9.1.6. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	14.12.2015
16.	Отсутствует технический паспорт тепловой сети.	Нарушение требований п.6.2.33 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	14.12.2015
17.	Не составлена оперативная схема тепловой сети.	Нарушение требований п. 2.8.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	14.12.2015
18.	Отсутствует технический паспорт теплового пункта.	Нарушение требований п.п.2.8.1; 9.1.5 Правил технической эксплуатации	14.12.2015



		тепловых энергоустановок.	
19.	Не разработан график подготовки к отопительному периоду тепловых сетей и систем теплопотребления на 2015-2016 г.г.	Нарушение требований п.11.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	14.12.2015
20.	Не проводятся обязательные осмотры зданий 2 раза в год с составлением актов осмотров.	Нарушение требований п.п.3.3.4., 3.3.8. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	14.12.2015
21.	Арматура в ИТП здания СОШ не имеет надписи, определяющие ее назначение, не занумерована по технологической схеме.	Нарушение требований п.5.2.9. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	14.12.2015
22.	Не утеплены входные двери, оконные проемы. Нарушение требований п. 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Нарушение требований п.6.1.30 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	14.12.2015
23.	Не представлен акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловой сети между МАОУ СОШ № 5 БМР РТ и филиала ЗАО «Татгазэнерго» «Бавлинский».	Нарушение требований п.2.1.5. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	14.12.2015

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: РТ, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 137а.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а) Ананьева Г.В.

Ф.И.О. подпись

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(Ф.И.О. инспектора, зафиксировавшего отказ)

Лица, вынесшие предписание:

Начальник Юго – Восточного территориального  
отдела Приволжского Управления Ростехнадзора

Липатов А.И.

Государственный инспектор  
Юго –Восточного территориального отдела



Приволжского Управления Ростехнадзора



Тараскин Ю.В.

Государственный инспектор Юго –Восточного  
территориального отдела  
Приволжского Управления Ростехнадзора



Нуруллина Р.М.

Экземпляр предписания на 5 листах для исполнения получен:

Начальник МАОУ СОШ № 5 БМР РТ

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)



Ананьева Г. В.