

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Бавлы

27.01.2021

Бавлинский городской старший советник юстиции И.Ф. Назмиеv, рассмотрев материалы проверки о нарушениях требований законодательства о пожарной безопасности директором МАОУ «СОШ № 5» Ананьевой Г.В.,

УСТАНОВИЛ:

Бавлинской городской прокуратурой по информации отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Бавлинскому району Республики Татарстан проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5».

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее—ФЗ «О пожарной безопасности») устанавливает, что организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения ФЗ «О пожарной безопасности»:

-направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, что является нарушением п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее-ППР);

-не заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением п. 54 ППР в РФ;

-объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, что является нарушением п. 30 ППР в РФ;

-не составлен и не утвержден руководителем организации Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, что является

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами

дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствии указанного лица может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайства об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Директор МАОУ «СОШ №5» Ананьева Г.В.