


**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6»
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан**

**Паспорт
доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых в нем услуг в сфере
образования**

**Бавлы
2016**


СОГЛАСОВАНО

Руководитель Исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района Р.Т.
Гузайров И.И.



2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
Директор МБОУ «СОШ №6»
Т.А. Малахова
2016г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание №1)
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

423930, г.Бавлы Бавлинского муниципального района Республики Татарстан,
площадь Победы дом 5; 8/85569/5-32-75-факс., 8/85569/5-32-76-секретарь.,

E-mail: bsh_6 mail.ru

Наименование предоставляемой услуги: **образование**

Сведения об объекте:

отдельно стояще е **трехэтажное** здание: здание №1- 3269,1 кв. м.,

наличие прилегающего земельного участка – да, 22015 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно Уставу школы), краткое наименование:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан. - МБОУ «СОШ № 6»

Юридический адрес организации: 423930, Республика Татарстан, г.Бавлы, площадь Победы, д. 5

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района

Адрес учредителя: 423930, Республика Татарстан, г.Бавлы, пл.Победы, д.4

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности: **образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **300 человек**

Форма оказания услуг *обеспечение доступа к месту предоставления услуги.*

Категории обслуживаемого населения по возрасту : **дети.**

Категория обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 ребенок, нарушениями зрения - 1 ребенок.**

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	да
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	нет
2	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	нет
3	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по	нет - 99

	территории объекта работником организации	
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	иные	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1. Пешеходные пути			
1.	Лестницы наружные	Установить ровное, нескользкое покрытие	до 2020 г.
		Выполнить контрастную окраску крайних ступеней	до 2020 г.
2.	Тактильная предупреждающая информация	Установить тактильные указатели перед входными дверями	до 2020 г.
3.	Информационные указатели	Установить информационные указатели об объекте, дорожные знаки	до 2020 г.
2. Стоянки личного автотранспорта инвалидов.			
4.	Автостоянка	Установить знак международного образца	до 2020г
3. Входная группа в здание №1			
5.	Крыльцо или входная площадка	Устройство покрытий лестницы и пандуса шероховатыми материалами	до 2020 г.
		Установка на лестнице крыльца боковых и разделительных поручней одноуровневых на высоте 0,9 м.	до 2020 г.
		Выделение краевых ступеней лестничных маршей цветом	до 2020 г.
		Установка поручней на лестнице	до 2020 г.
6.	Двери наружные	Установка входной двери двустворчатой с доводчиком, установка кнопки вызова персонала в количестве 2 шт.	до 2020 г.
		Устранение порога с проведением отделочных работ	до 2020 г.
		Нанесение контрастных полос	до 2020 г.
4. Входная группа в помещение столовой (здание №1)			
7.	Пандус наружный	Устройство пандуса	до 2020 г.

* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III - IV плана

		Установка низкопоручневой двери с доводчиком	до 2020 г.
8.	Двери наружные	Устранение порога с проведением отделочных работ	до 2020 г.
5. Пути движения (в здании)			
9.	Двери	Выравнивание дверных порогов с уровнем пола с проведением отделочных работ	до 2020 г.
		Установка доводчика	до 2020 г.
6. Санитарно-гигиенические помещения			
10.	санузлы	Установка к унитазам откидные опорные поручнями с двух сторон .	до 2020г
		Установка к раковинам поручни на высоте не более 0,8 м. от уровня пола.	до 2020г
7. Средства информации и ориентирования			
11.	Визульная информация	Установка информационных специальных табличек	до 2020 г.
12.	Связь с дежурным	Установка кнопки вызова со шнуром, устройство адаптации розеток и включателей	до 2020 г.
8. Безопасность и удобство использования			
13.	Ограждения опасных зон	Установить поручни вдоль лестниц и пандусов	до 2020 г.

И.И. Хуснуллина

А.Н. Захаров

О.Н. Лыкова

Р.И. Хасиятуллина

Х.Г. Мургазина

С.М. Аджалова

_____ *Кур*

_____ *А.Н. Захаров*

_____ *О.Н. Лыкова*

_____ *Р.И. Хасиятуллина*

_____ *Х.Г. Мургазина*

_____ *С.М. Аджалова*

