

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань. Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24. ф.273-67-54. Е-таМ: tepa@katsh.shtz.fap.sh

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина. 1, г. Казань. Республика Татарстан. 420066. (843) 292-64-39. телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности Азнакаевского муниципального района
ул. М.Джалиля, 54. г.Азнакаево, Республика Татарстан. 423330. (85592)7-19-19. факс 7-20-01

Предписание № **21 / 48**

по устранению нарушения обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество.

Центр детского творчества «Развитие» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

далее МБОУ ДОД ЦДТ «Развитие» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ

Директору МБОУ ДОД ЦДТ «Развитие» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ
Миннеахметовой Светлане Михайловне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району № 121 от «19» ноября 2015 года. ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «23» ноября 2015 г. по 10 ч. 00 мин. «13» ноября 2015 г. проведена проверка гл.специалистом по Азнакаевскому муниципальному району по пожарному надзору (должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору. надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ службы майором внутренней службы Сафиуллиным Айдаром Линарисовичем, МБОУ ДОД ЦДТ «Развитие» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ по адресу: ИНДЕКС:423304, РОССИЯ. Татарстан Респ.. Азнакаевский муниципальный район. п.г.т.Актюбинский. ул.Лесная, д. 15

совместно с Директором МБОУ ДОД ЦДТ «Развитие» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ Миннеахметовой Светланой Михайловной
(указываются должности, фамилии, имена отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	1) пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (кандидат) только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Пожарный шкаф, установленный в МБОУ ДОД ЦДТ «Развитие» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ изготовлен из горючего материала	Статья 10" Требования к пожарным шкафам 1. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны обеспечивать размещение и хранение в них первичных средств пожаротушения (вред Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ) 2. Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. 3. Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не должны приводить к загромождению путей	23.11.2016г.	

эвакуации.

1 Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов

5. Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 1 настоящего Федерального закона

пункт 57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных шкафов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану (пожарному стволу) и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

(в ред. Постановления Правннгедьсша РФ от Р.02 2014 N 113)

11 Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается

открытие дверей шкафов не менее чем на 60 градусов, (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) (статья 107 часть 1 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 57 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. N 340 «о противопожарном режиме»)

8.4* В чердаках здания, кроме здания класса (Г 1.4) следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через люки или окна размерами не менее 0.6х0.8 м. Выходы из лестничных клеток на кровлю из чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0.75х1.5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0.9 м в зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные лючки 2-го типа с размерами 0.6х0.8 м по закрепленным стальным стремянкам, (п 8.4* СПи11 21-01-07*)

В здании МБОУДОДЦДТ

«Развитие»

п.г.т.Актюбинский

Азнакаевского МР РТ

выходы на чердак из

лестничных клеток не

оборудованы

противопожарными

люками.

23.11.2016г.

№ пре ли сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	11\ пкг (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (пай) нормативно! о док\ мен га по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок \ о ранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

Устранение указанных нарушениями обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций:

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гл. спец. по Азиакаевскому муниципальному

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

району по пожарному надзору

но пожарному надзору)

Сафиуллин Айдар Линарисович

« 23 » ноября 2015г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ ДОД ЦДТ «Развитие» п.г.т.Актюбинский
Азнакаевского МР РТ Миннеахметова Светлана Михайловна

A/1>1

(по/пись)

(должность, фамилия, инициалы)

« ^ » * У 20 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору;