

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Бавлинскому и Ютазинскому муниципальным районам**

(наименование органа государственного надзора)

РТ. г. Бавлы ул. Октябрьская, 65, тел. 3-43-09, E-mail: ond.bavly@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 22/1/15

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Алексеевская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Барабанов И.А.*

МОНД и ПР по Бавлинскому и № 22

Ютазинскому МР

(наименование органа ГПН)

от « 02 » февраля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 30 мин.

« 10 » Февраля 2021 г. по 14 ч 30 мин. « 25 » февраля 2021 г.

проведена проверка

старшим инспектором МОНД и ПР Биктимеровым Салаватом Данисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

*«Алексеевская основная общеобразовательная школа» Бавлинский район, с. Алексеевка, ул. Совет-
ская, д. 58а*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директор Данилов Василий Николаевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.08.2021	
2	Не заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.08.2021	
3	Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.08.2021	
4	Не составлен и не утвержден руководителем организации Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.08.2021	

5	Не разработана и не утверждена инструкция по пожарной безопасности (с учетом ППР в РФ, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.)	Раздел 18 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.08.2021	
---	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2021 г.

(квартал, месяц).

старший инспектор МОНД и ПР Биктимеров С.Д.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» февраля 2021г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Данилов В.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«25» февраля 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.