

Республика Татарстан
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
АЛЕКСЕЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Татарстан Республикасы
АЛЕКСЕЕВСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«БАЛАЛАР ИЖАТ ҮЗӘГЕ» ӨСТӘМӨ
БЕЛЕМ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

422900, РТ, п.г.т. Алексеевское, ул. Некрасова, д. 38, тел. 2-31-85, факс 2-40-43, E-mail: alekscdt@mail.ru

28.02.2020 № 17
на № _____ от _____

Начальнику межрайонного
отделения НДиПР по
Алексеевскому и Рыбно-
Слободскому муниципальным
районам УНДиПР ГУ МЧС
России по РТ
майору внутренних дел
Ещёву О.Л.

Уважаемый Олег Леонидович!

МБУДО «Центр детского творчества» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан сообщает о выполнении предписания № 21/1/21 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Выполнение
1	Декоративно-отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации покрыты (отделаны) с неизвестными показателями пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на строительные материалы, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, отсутствует.	До 01.03.2020 г.	Декоративно-отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации, покрытые (отделанные) с неизвестными показателями пожарной опасности этих материалов устранены из пользования. Письмо начальнику МКУ «Отдел образования Алексеевского муниципального района РТ» о выделении денежных

			средств на приобретение сертифицированного линолеума (от 25.06.2019 № 49, от 11.02.2020 г. № 12)
2	Не разработана согласно ГОСТа Р 12.2.143-2009 план схема эвакуации людей в случае возникновения пожара.	До 01.03.2020 г.	План схема эвакуации людей в случае возникновения пожара составлен согласно ГОСТа Р 12.2.143-2009.
3	Отсутствует 2-й эвакуационный выход со 2-го этажа.	До 01.03.2020 г.	2-й эвакуационный выход со 2-го этажа имеется.
4	Выход на чердак выполнен не через противопожарный люк 2-го типа с размерами менее 0,6 x 0,8 м.	До 01.03.2020 г.	Перечислены средства на приобретение противопожарного люка.

Директор МБУДО ЦНТ



Г.Г.Фассахова