

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отделение НДПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
Ул. Чистопольская д.1 «В», п.г.т Алексеевское, Республика Татарстан, 422900, (84341)2-60-97

ПРЕДПИСАНИЕ № 21/1/21

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Алексеевского и Рыбно-Слободского муниципальных районов по пожарному надзору №21 от "27" февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 10 мин. "25" марта 2019 г. по 16 ч 30 мин. "25" марта 2019 г Старшим инспектором межрайонного ОНДиПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Ешёвым Денисом Михайловичем, проведена плановая проверка обязательных требований пожарной безопасности установленных в Российской Федерации, здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: РТ Алексеевский район, п.г.т. Алексеевское, ул. Некрасова, д. 38.

Совместно с директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Фассахова Гульсина Гумеровна.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|--|--|
| 1* | Декоративно-отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации покрыты (отделаны) с неизвестными показателями пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на строительные материалы, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, отсутствует. | ст. 134 федерального закона РФ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) | До 01.03.2020 г. | |
| 2 | Не разработана согласно ГОСТа Р 12.2.143-2009 план схема эвакуации людей в случае возникновения пожара | п.7 Правил противопожарного режима в РФ (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113), п.6.2.7 П.4.5.1; п.6.2.8; п.7.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 - В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. | До 01.03.2020 г. | |
| 3 | Отсутствует 2-й эвакуационный выход со 2-го этажа - | ст. 8.1.11 СВОД ПРАВИЛ 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» «ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» - Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 | До 01.03.2020 г. | |

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| | | эвакуационных выходов. | |
| 4 | Выход на чердак выполнен не через противопожарный люк 2-го типа с размерами менее 0.6 х 0.8 м. | п. 8.4 СниП 21-01-97*; ст.7.7 СП 4.13130.2013 «Свод правил» «Системы противопожарной защиты» «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» «Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. | До 01.03.2020 г. |

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

Собственники имущества;

Руководители федеральных органов исполнительной власти;

Руководители органов местного самоуправления;

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Ещѐв Денис Михайлович

«25» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а): Законный представитель юридического лица – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Фассахова Гульсиня Гумеровна.

«25» марта 2019 г.