

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Дом детского
творчества» Дрожжановского
Муниципального района
Республики Татарстан



Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
«Балалар иҗат йорты» өстәмә
белем биру муниципаль
бюджет учреждениясе

422470 РТ, Дрожжановский муниципальный район, село Старое Дрожжаное, улица Дзержинского, дом 2
Тел. / факс 8(84375) 2 – 21 – 42.

ИНН 1617002708 КПП 161701001 ОГРН 1031642600868 Email: drojjanoeddt@yandex.ru

№ 53

от «11» марта 2024 г.

Прокурору
Дрожжановского района
старшему советнику юстиции
Гайнетдинову О.Ш.

Ответ на Представление

Уважаемый Олег Шарифгалиевич!

Во ответ на Ваше Представление от 22.02.2024 года № 02-08-04-2024 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности» сообщаем, что оно рассмотрено совместно с участием заместителя прокурора Миндубаева А.Р., и приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. В устранение нарушений, п. 50 Правил противопожарного режима в РФ утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, пожарные рукава присоединены к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу, которые размещены в навесных пожарных шкафах;
2. В устранение нарушений п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020, организованы работы по вынесению пожарных извещателей из шкафа ПК. (Копия договора прилагается);
3. В устранение нарушений, п. 17 Правил противопожарного режима в РФ утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, организовано ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.
4. Ответственному лицу по пожарной безопасности учреждения, рабочему по обслуживанию зданий и сооружений Казакову Г.В. объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания. (Копия приказа прилагается).

Директор



О.В. Кузнецов