



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРОКУРАТУРА
ДРОЖЖАНОВСКОГО РАЙОНА

Нафиева ул., 20, Старое Дрожжаное, 422470,
(8-84375) 2 28 91, e-mail: drz.prok@tatar.ru

Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

Кузнецовой О.В.

22.02.2024 № 02-08-04-2024

ул. Дзержинского, д. 2, с. Старое Дрожжаное, Дрожжановский район, Республика Татарстан, 422470

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Прокуратурой Дрожжановского района Республики Татарстан в 10 часов 00 минут 22.02.2024 установлено нарушение требований пожарной безопасности в МБУ ДО «Дом детского творчества» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан (далее – МБУ ДО «Дом детского творчества» ДМР РТ)

Так, 30.11.2023 прокуратурой Дрожжановского района Республики Татарстан с привлечением в качестве специалиста главного государственного инспектора по пожарному надзору по Буйинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ Филина А.М. проведена проверка исполнения пожарной безопасности в МБУ ДО «Дом детского творчества» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан (далее – МБУ ДО «Дом детского творчества» ДМР РТ) по адресу: Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Дзержинского, д. 2.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее - организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями (далее - граждане).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов публичной власти федеральных территорий, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организаций обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о произошедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных;
- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных ст. 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

В нарушение п. 50 Правил руководителем организации на вышеуказанном объекте не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода.

Пожарный рукав не присоединен к пожарному клапану пожарного крана и

пожарному стволу и не размещены в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

✓ В нарушение п. 6.6.27 СП 484.1311500.202 извещатели пожарные ручные не установлены на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах (не вынесен из шкафа ПК).

✓ В нарушение п. 17(1) Правил не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Выявленные в ходе проверки нарушения закона подлежат немедленному устраниению, а виновные лица – привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры района и принять меры по устраниению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

О.Ш. Гайнетдинов