

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
Исполнительного комитета МО

 И.М.Дарземанов

«___» _____ 2021 г.



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ ___ / _____

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества» Исполнительного комитета
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

422190, РТ, Мамадышский район, г.Мамадыш, ул. Советская, дом 2Б, тел 8(85563)3-34-19, факс:8(85563)3-36-19,

e-mail: mouddu@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Мамадышский муниципальный район

1. Ведомственная принадлежность объекта муниципальное имущество

Департамент, комитет

2. Вид деятельности предоставление образовательных услуг без обеспечения проживания

3. Форма собственности муниципальное учреждение

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта 422191, РТ, Мамадышский район, г.Мамадыш, ул.Советская, дом 2Б, факс 8(85563) 3-34-19

Отдельно стоящее здание 2 этажей; (встроенное; пристроенное; ___ этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1984 ;

Кадастровый номер участка 16:26:340117:473; номер БТИ здания 16:26:340:117:35 ;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 40

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жнаходящихся в трудной жизненной ситуации, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Пути движения						
Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Имеется	
Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Имеется	
Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Имеется	
Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	Имеется	
Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Имеется	
Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Имеется	
Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Имеется	
Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Имеется	
Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется Отсутствует	
Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Отсутствует	
Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
Бордюрный пандус на пересечении	наличие	-	-	для всех	Имеется	

основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна					категорий		
Лестницы наружные							
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется		
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	Имеется		
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Имеется		
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Имеется		
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется		
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется		
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Имеется		
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Имеется		
Пандусы наружные					Имеется		
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	Имеется		
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Имеется		
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Имеется		
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Имеется		
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Имеется		
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Имеется		
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Имеется		
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте	0,7	м	К, О, М	Имеется		

		и на высоте	0,9				
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Имеется		
Препятствия на пешеходных путях					Имеется		
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	Имеется		
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	Имеется		
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	Имеется		
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	Имеется		
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	Имеется		
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	Имеется		
Тактильная предупреждающая информация							
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Не имеется	Планируется приобретение и установка по стандарту	
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	Не имеется	Устройство тактильных полос по стандарту	
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Не имеется подземного перехода		
Тактильные указатели с	по ширине перехода полоса,	0,8	м	С	Не имеется		

продольными рифами перед началом наземного перехода	выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии					наземного перехода	
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С		Не имеется наземного перехода	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной	0,5	м	С		Не имеется рядом светофора	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С		Не имеется препятствия	
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С		Не имеется	
Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С		Не имеется	Планируется установка тротуарной плитки
Информационные указатели							
Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий		Не имеется	Планируется установка дорожных знаков
Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К		Не имеется	Планируется установка дорожных знаков
Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С		Не имеется	Планируется установка дорожных знаков

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки					Имеется	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	9,5 м Соответствует нормативу	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К		
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	Имеется	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	Имеется	
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К		
		при общем количестве мест на	2	%	К		

		автостоянке 501 - 1000					
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К		
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	Имеется	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	Имеется	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется приобретение и установка знака
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Имеется	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	Имеется	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	

площадок и тамбуров						
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Имеется	
Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Имеется	
Лестница наружная						
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Имеется	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Имеется	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Имеется	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Имеется	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Имеется	
Пандус наружный						
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Имеется	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Имеется	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Имеется	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Имеется	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Имеется	
Бортики по продольным краям	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Имеется	

	маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей						
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Имеется	
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Имеется	
	Тамбур						
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	Имеется	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	Имеется	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	Имеется	
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Имеется	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	Имеется	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Имеется	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	Имеется	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	Имеется	
	Ширина пути движения при	не менее	1,8	м	К	Соответствует	-

встречном движении кресла-коляски							
Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	Имеется		
Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	Соответствует нормативу		
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	Соответствует нормативу		
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	Соответствует нормативу		
Ширина проемов в стене							
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	Соответствует нормативу		
Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	Соответствует нормативу		
Перемещение по этажам							
Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	Не имеются	Планируются пандусы, подъемные платформы	
Лифты							
Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	-	-	
Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	-	-	
Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	-	-	
Световая и звуковая	наличие	-	-	К	-	-	

информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках							
Лестницы						Имеется	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	Соответствует нормативу		
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	Соответствует нормативу		
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует нормативу		
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует нормативу		
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	Соответствует нормативу		
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	Соответствует нормативу		
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	Соответствует нормативу		
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует нормативу		
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Соответствует нормативу		
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует нормативу		
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Соответствует нормативу		
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	Не имеется	Необходимы обозначения	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по	

поверхность или световые маячки перед входами на лестницы							стандарту
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Не имеется	Планируется окраска	
Пандусы					Не имеется	Планируется установка пандуса	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	-		
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-		
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	-		
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	-		
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М			
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется		
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеется		
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Не имеется		
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту	
Двери							
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Имеется		
Высота порогов	не более	0,025	м	К	Имеется		
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Имеется		
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется		
Яркая контрастная маркировка на	маркировка высотой не менее	0,1	м	для всех	Не имеется	Планируется	

прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	шириной не менее	0,2		категорий		маркировка по стандарту
Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Не имеется	
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствует	Планируется по стандарту
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	Не имеется	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствуют нормам	
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	Соответствуют нормам	
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	Не соответствует	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	Не имеютя	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах					-	
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	
	Зоны отдыха						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Расстановка оборудования						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	Не соответствует	Планируется установка по стандарту
	Подходы к оборудованию и мебели						

Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	Соответствуют нормам	
Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	Соответствуют нормам	
Расположение поверхности столов						
Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	Соответствуют нормам	
Обеденные залы						
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	Необходимые условия созданы	
Читальные залы						
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	Не имеется	
Раздевальные в спортивных сооружениях						
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется по стандарту
Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется установка кабин по стандарту
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	Не имеется	Планируется по стандарту
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	Не имеется	Планируется по стандарту
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	Не имеется	

При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длинной не менее	0,6 2,5				Не имеется	
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К		Не имеется	Планируется приобретение шкафов
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К		Не соответствует стандарту	Планируется по стандарту
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К		Не соответствует	Планируется по стандарту
Комната отдыха при раздевальных							
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К		Не имеется	
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К		Не имеется	
Шкафы для хранения							
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К		Имеется	
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий		-	

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К		
	Минимальный размер жилого	не менее	16	м ²	К		

помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью						
Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К		
Ширина помещений						
Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К		
Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К		
Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К		
Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К		
Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К		
Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К		
Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К		
Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К		
Домофон						
Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г		

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том	наличие	-	-	К, О	Имеется	

числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов							
Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	Соответствуют нормам		
Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Соответствуют нормам		
Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Имеется		
Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Имеется		
Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Имеется		
Душевые					Не имеется душевых кабин		
В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	-		
Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	-		
Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	-		
Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	-		
Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий					-		
Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	Не соответствуют стандарту	Реконструировать по стандарту	
Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	м	К			
Ширина проходов между рядами	не менее	1,8	м	К	Не соответствуют	Реконструировать	

кабин душевых закрытых и открытых						стандарту	по стандарту
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К		Не соответствует стандарту	Реконструировать по стандарту
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К		Не соответствует стандарту	Реконструировать по стандарту
Удобство использования							
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О		Имеется	
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О		Имеется	
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О		Имеется	

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	

не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей							
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	Трибуны не имеются		
Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется		
Расстояние до эвакуационного выхода							
Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	Не соответствует	Планируется перепланировка по стандарту	
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	15 м- не соответствует нормативу	Планируется перепланировка	
Ширина эвакуационных путей							
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	Соответствует стандарту	Планируется реконструировать по стандарту	
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	Соответствует стандарту	Расширение дверных проемов	
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	Соответствует стандарту		
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	Не имеется		
Ширина коридоров, пандусов,	не менее	1,8	м	К	Не имеется	Планируется	

используемых для эвакуации						реконструкция по стандарту
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Соответствует стандарту	
Время эвакуации						
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	-	
Пожаробезопасные зоны						
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется пожароопасных зон	
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	Не имеется	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется лифта	

Эвакуационные выходы							
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется		
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	-		
Пожарная сигнализация							
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует стандарту	Планируется установка по стандарту	
Система оповещения о пожаре							
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется звуковая и световая сигнализация		
Пожарные извещатели							
Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-		

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется	

об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.							
Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Информировать по стандарту	
При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	-		
Звуковая информация							
Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	Не имеется	Планируется приобретение и установка	
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	Не имеется	Планируется приобретение и установка	
Освещенность							
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется		
Связь с диспетчером или дежурным							
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов,	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется установка связи по стандарту	

лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка							
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется установка звонка по стандарту	
Рельефные информирующие обозначения							
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Не имеется	Планируется дублирование по стандарту	
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	С	Не имеется		
Тактильная предупреждающая информация							
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту	
Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	Не имеется	Планируется установить по стандарту	
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется установить по стандарту	
Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	Не имеется	Планируется установить по стандарту	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на	0,6	м	С	Не имеется	Планируется установить по	

препятствия	расстоянии от препятствия					стандарту
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Не имеется	Планируется установить по стандарту

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Не имеется	Планируется установить ограждения
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Не имеется	Планируется установить по стандарту
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	Таких залов нет	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется оборудовать по стандарту
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется оборудовать по стандарту

и других вертикальных поверхностях							
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Устройство не имеется		
Установка приборов							
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	Не имеется	Планируется установка по стандарту	
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	Не соответствует стандарту	Планируется переоборудовать по стандарту	
Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН							
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется таких помещений		
Недопустимые покрытия полов							
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	Не имеется	-	

Примечание:

Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	Соответствуют	Соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Автостоянки	Соответствуют	Соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	нет
	Входная группа	Соответствуют	Соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Соответствуют	Соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Планировочные решения	Соответствуют	Соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Санитарно-гигиенические помещения	Соответствуют	Соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Пожарная безопасность	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Средства информации и ориентирования	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Безопасность и удобство использования	Соответствуют	Соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Планируем проложить тротуар по стандарту	2021г-2025 г	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г
	Автостоянки	Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г
	Входная группа	Устройство входной площадки по указанным размерам, оборудование противоскользящим покрытием, установить тактильную полосу перед лестничным маршем и поручни лестниц, нанести яркую контрастную окраску крайних ступеней, установка пандуса, поручней.	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции с включением в Программу капремонта
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Пути движения в здании или сооружении установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г
	Планировочные решения		Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030года с учетом финансовых возможностей школы	Планировочные решения может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.
	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудование туалетной комнаты с требованиями СанПин и СП	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030года с учетом финансовых возможностей школы	Оборудование туалетной комнаты с требованиями СанПин и СП может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта с включением в Программу капремонта

Пожарная безопасность	Оборудование системой пожарной безопасности, обеспечение не задымления пожаробезопасной зоны	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Оборудование системой пожарной безопасности, обеспечение незадымляемой пожаробезопасной зоны может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта с включением в Программу капремонта
Средства информации и ориентирования	Обустройство указателями обеспечивающими непрерывность информации, своевременное ориентирование	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г
Безопасность и удобство использования	Создание меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик), установка приборов для открывания и закрытия дверей, обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г

Начальник отдела социальной защиты
Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики
Татарстан в Мамадышском
муниципальном районе

А.П.Горбунов

« 28 » 05 2021 г

М.п.

Представитель общественной организации
инвалидов (Хасанова М.С.)

« 28 » 05 2021 г

Председатель Мамадышской районной
организации общественной организации
Татарской республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов –общества
инвалидов Республики Татарстан

Н.В.Кекишева

« 28 » 05 2021 г

Председатель профкома МБОУДО «Дом детства
и юношества»

Гурьев Р.Г.

« 28 » 05 2021 г

Директор МБОУДО «Дом детства и
юношества»

Ефимов А.М.

« 28 » 05 2021 г

М.п.

Член комиссии от МБОУДО «Дом детства и
юношества»

Харисова А.И.

« 28 » 05 2021 г

Информация о доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 2020-2021 учебный год

Название образовательной организации дополнительного образования детей системы образования	Ссылка на сайт	Название программ дополнительного образования (при наличии) для детей-инвалидов и детей с ОВЗ	Название дистанционных программ дополнительного образования (при наличии) для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
	https://vk.com/club179822396	«В кругу друзей»	нет

Информация о численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, занимающихся в объединениях дополнительного образования в МБОУДО «Дом детства и юношества» Мамадышского муниципального района РТ

Количество детей с ОВЗ, занимающихся в объединениях дополнительного образования детей		Количество детей-инвалидов, занимающихся в объединениях дополнительного образования детей		Общее количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, занимающихся на базе МБОУДО «Дом детства и юношества»	Из них занимающихся по направлениям						
					Туристско-краеведческая	Физкультурно-спортивная	Естественнонаучная	Социально-гуманитарная	Техническая	Художественная	Другие
ДОУ	ОО	ДОУ	ОО								
0	74	0	23	97	0	0	18	27	28	24	0