



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-20-170-26-271-17

Директору Муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств»
Шамшудиновой Г.Н.

Юридический адрес:
423570, Республика Татарстан,
Нижнекамский район, город
Нижнекамск, ул. Мира, 45

« 28 » декабря 2017 года

Начальник Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Салаватов Айрат Ринатович, на основании Акта проверки от 28.12.2017 г. № 43-20-170-26-271-17, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении юридического лица Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на объектах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» ИНН 1651020721, юридический адрес: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, ул. Мира, 45, местонахождение объекта: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, ул. Мира, 45

в присутствии:

Директор

Шамшудиновой Г.Н.

Заведующая хозяйством

Хаммалиева Р.А.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием:

не привлекались

(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие))

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требований которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения нарушения
1.	Отсутствует утвержденная проектная документация электроснабжения (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями МБУДО «ДШИ».	Пункты 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденный приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.	28.03. 2018г.
2.	Не обеспечена безопасная эксплуатация кабельной линии 0,4кВ во ВРУ-0,4кВ а именно: прокладка КЛ-0,4кВ выполнены без исключения возникновения в них опасных механических воздействий в МБУДО «ДШИ»	Пункт 2.3.15 Правил устройства электроустановок (издание шестое) утвержденный приказом Минэнерго СССР от 18.08.1975.	28.03. 2018г
3.	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства МБУДО «ДШИ»	Пункт 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.	28.03. 2018г
4.	Не проводятся в срок испытания и измерения электрооборудования а именно: - проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей; - проверка петли «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN; - проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами электрооборудования, а так же естественных заземлителей В МБУДО «ДШИ».	Пункты 3.4.12, 3.6.1, 3.6.2, приложение № 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; раздел 1.1.13 Правила устройства электроустановок (седьмое издание) утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.	28.03. 2018г
5.	Ответственный за электрохозяйство не обучен на соответствующую группу по электробезопасности в МБУДО «ДШИ».	Пункт 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.	28.03. 2018г
6.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство в МБУДО «ДШИ».	Пункты 1.2.3, 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.	28.03. 2018г

7.	Отсутствует заместитель ответственного за тепловое хозяйство в МБУДО «ДШИ».	Пункты 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 24.03.2003 № 115	28.03. 2018г
----	---	---	--------------

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Нижнекамский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора по адресу: 423570, РТ, г.Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.6б.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен: директор МБУ ДО, Детская школа искусств Маммуддинова Г.Н. 28.12.2017г.
Г.Н.
 (должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: _____

Предписание выдал:

Начальник Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора



Салаватов А.Р.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 3 (три) листах для исполнения получен:

директор МБУ ДО, Детская школа искусств Маммуддинова Г.Н. 28.12.2017г.
Г.Н.
 (должность, Ф.И.О., подпись, дата)