

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-  
rt@prvrc.mchs.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ**

(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**422080, РТ, Тюлячинский район,  
с. Тюлячи, ул. Кирова д. 1**

(место составления акта)

**«07» сентября 2016 г.**

(дата составления акта)

**«15» час «10» мин**

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора))

**юридического лица**, индивидуального предпринимателя

**№ 96**

По адресу: РТ, Тюлячинский муниципальный район, с. Тюлячи, ул. Кирова дом 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора по Сабинскому и  
Тюлячинскому муниципальным районам по пожарному надзору Галимуллина А.Р. № 96 от  
02 сентября 2016 г. и ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности»

была проведена **плановая, выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского  
творчества» (ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ИП)

Дата и время проведения проверки:

**«07» сентября 2016 г. с 13 час. 10 мин. до 15 час. 10 мин. Продолжительность 2 часа.**

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по  
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

(рабочих дней)

Акт составлен: Межрайонным отделением надзорной деятельности и профилактической  
работы по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по  
РТ, 422080, РТ; адрес: Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Б.Нагорная, дом 3, тел. 8(84360)21081

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(а)**: (заполняется при проведении  
выездной проверки) директор ЦДТ Махмутова З.Ш. в 11 ч.45 м. 02.09.2016 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Тимерханов Ленар Марселевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): Директор Центра детского творчества – Махмутова Зульфия Шамиловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **В ходе проведения проверки:**

**Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами, а именно Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года за № 390 (далее - ППР в РФ); Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (далее – Тех. регламент 123); ГОСТ 12.4.026-2001\*; ответственность за невыполнение, которых лежит на руководителе организации:**

1. На фасаде административного здания не установлены указатели пожарного водоема в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001\* (ст. 1.6.151 Тех. регламент 123) и (п. 55 ППР в РФ);
2. Руководитель организации не обеспечил исправность огнетушителей, а также их своевременную перезарядку, т.е. имеющиеся огнетушители используются с истекшим сроком эксплуатации (п. 478 ППР в РФ);
3. На электролампочках накаливания (столовая, коридор, костюмерная и методичный кабинет) отсутствуют защитные плафоны (п. 42 «в» ППР в РФ);

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного  
представителя юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: **предписание № 96/1/32 от 07.09.16 г.**
6. Другие документы (их копии): **распоряжение и уведомление на проведение плановой, выездной проверки № 96 от 02.09.2016 года, протокол об административном правонарушении № 357-2016-059 от 07.09.2016 года;**

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Димерханов Д.М.**

«07» сентября 2016 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Директор Центра детского творчества – Махмутова Зульфия Шамиловна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«07» сентября 2016 г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: **8(84360)21-0-81**

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**  
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**  
(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 96/1/32**

по устранению нарушений требований **пожарной безопасности**,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества»**

**Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

в лице представителя юр. лица – директор ЦДТ – Махмутова Зульфия Шамиловна

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

*Межрайонного отделения надзорной деятельности и ПР* по пожарному надзору № **96**  
*по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам*

(наименование органа ГПН)

от « **02** » **сентября 20 16** года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **13** ч **10** мин.

« **07** » **сентября 20 16** г. по **15** ч **10** мин. « **07** » **сентября 20 16** г.

проведена **плановая, выездная проверка :**

*Старшим инспектором МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД  
и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Тимерхановым Ленаром Марселевичем*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*МБУДО «Центр детского творчества», расположенный по адресу:*

*РТ, Тюлячинский муниципальный район, с. Тюлячи, ул. Кирова дом 1*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором ЦДТ – Махмутовой Зульфией Шамиловной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са	Вид нарушения обя-зательных требова-ний пожарной безо-пасности с указани-ем конкретного мес-	Содержание пункта (абзац пункта) и наиме-нование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устра-нения нару-шения обя-зательных требований	Отметка (под-пись) о выпол-нении
---------------	--	--	--	----------------------------------

ни я	та выявленного на- рушения		пожарной безопасно- сти	(указы- вается только выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На фасаде здания установить указатели пожарного гидранта или естественного водосточника в соответствии с требованиями ГОСТ	ГОСТ 12.4.026-2001* (ст. 1,6,151 Федерального закона № 123-ФЗ) и (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации – далее ППР в РФ); Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их места расположения.	01.11.2016 г.	
2.	Имеющиеся огнетушители перезарядить	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы (п. 478 ППР в РФ);	01.11.2016 г.	
3.	На осветительные приборы накаливания (столовая, коридор, костюмерная и методический кабинет) приобрести и установить защитные плафоны	Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; (п. 42 «в» ППР в РФ);	01.11.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;



лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение ПБ; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

после 01.11.2016 года.

**Старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Тимерханов Л.М.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 07 » сентября 20 16 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

**Директор МБУДО «Центр детского творчества» Тюлячинского муниципального района – Махмутова Зульфия Шамиловна**

(должность, фамилия, инициалы)

« 07 » сентября 20 16 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия: 21-0-81**

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРОТОКОЛ № 357-2016-059  
об административном правонарушении**

« 07 » сентября 20 16 г.

Населенный пункт

Тюлячи

(место рассмотрения дела)

Я. **Государственный инспектор по пожарному надзору, старший инспектор межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Тимерханов Ленар Марселевич**

(должность, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного составлять протокол)

руководствуясь статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что гражданин, должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество Махмутова Зульфия Шамиловна

2. Дата и место рождения 05.05.1970 г.р., дер. Большие Кибячи, Сабинского района, Татарской АССР

3. Гражданство гражданка РФ

4. Место работы, службы или учебы Центр детского творчества Тюлячинского муниципального района РТ

(наименование предприятия или учреждения, адрес)

5. Занимаемая должность директор заработная плата в месяц 15000 рублей

6. Место жительства с. Тюлячи, ул. Овражная, д. 5, Тюлячинского муниципального района РТ

7. Место регистрации с. Тюлячи, ул. Овражная, д. 5, Тюлячинского муниципального района РТ

8. Семейное положение замужем на иждивении двое человек

9. Иные сведения

(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почётные, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность паспорт 92-14 № 842799, выдан Территориальным пунктом УФМС России по Республике Татарстан в Тюлячинском районе от 19.05.2015 г.

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что Со слов - нет

совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

**Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года за № 390 (далее - ППР в РФ); Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (далее - Тех. регламент 123); ГОСТ 12.4.026-2001\*;**

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

а именно: « 07 » сентября 20 16 года в 13 час 10 мин

в населенном пункте: Тюлячи на объекте: Центра детского творчества

в помещении: Административное здание Центра детского творчества Тюлячинского района

нарушил: 07 сентября 2016 г. при осуществлении мероприятия по контролю за обязательным соблюдением требований пожарной безопасности выявлены нарушения:

- На фасаде административного здания не установлены указатели пожарного водоема в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001\* (ст. 1,6,151 Тех. регламент 123) и (п. 55 ППР в РФ);
- Руководитель организации не обеспечил исправность огнетушителей, а также их своевременную перезарядку, т.е. имеющиеся огнетушители используются с истекшим сроком эксплуатации (п. 478 ППР в РФ);
- На электролампочках накаливания (столовая, коридор, костюмерная и методический кабинет) отсутствуют защитные плафоны (п. 42 «в» ППР в РФ)





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
 по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**  
(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357-2016-047**  
**по делу об административном правонарушении**

« 09 » сентября 20 16 г.

Населенный пункт

с. Тюлячи

(место рассмотрения дела)

Я, \_\_\_\_\_ Государственный инспектор по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам по пожарному надзору

*Государственный инспектор по пожарному надзору, старший инспектор межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Тимерханов Ленар Марселевич*  
(должность, фамилия, имя, отчество, фотография Государственной противопожарной службы)

руководствуясь статьями 23.34, 29.1, 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрел протокол № 357-2016-059 от « 07 » сентября 20 16 года об административном правонарушении и материалы на гражданина, должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество Махмутова Зульфия Шамиловна
2. Дата и место рождения 05.05.1970 г.р., дер. Большие Кибячи, Сабинского района, Татарской АССР
3. Гражданство гражданка РФ
4. Место работы, службы или учебы Центр детского творчества Тюлячинского муниципального района РТ  
(наименование предприятия или учреждения, адрес)
5. Занимаемая должность директор заработная плата в месяц 15000 рублей
6. Место жительства с. Тюлячи, ул. Овражная, д. 5, Тюлячинского муниципального района РТ
7. Место регистрации с. Тюлячи, ул. Овражная, д. 5, Тюлячинского муниципального района РТ
8. Семейное положение замужем на иждивении двое человек
9. Иные сведения \_\_\_\_\_  
(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность паспорт 92-14 № 842799, выдан Территориальным пунктом УФМС России по Республике Татарстан в Тюлячинском районе от 19.05.2015 г.

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что Со слов - нет

Материалами установлено, что гражданин, должностное лицо Махмутова Зульфия Шамиловна

совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года за № 390 (далее - ППР в РФ); Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (далее - Тех. регламент 123); ГОСТ 12.4.026-2001\*);

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

а именно: « 07 » сентября 20 16 года в 13 час 10 мин

в населенном пункте: Тюлячи на объекте: Центра детского творчества

в помещении: Административное здание Центра детского творчества Тюлячинского района

нарушила 07 сентября 2016 г. при осуществлении мероприятия по контролю за обязательным соблюдением требований пожарной безопасности в помещении ПФР Тюлячинского района выявлены нарушения:

1. На фасаде административного здания не установлены указатели пожарного водоема в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001\* (ст. 1.6.151 Тех. регламент 123) и (п. 55 ППР в РФ);
2. Руководитель организации не обеспечил исправность огнетушителей, а также их своевременную перезарядку, т.е. имеющиеся огнетушители используются с

истекшим сроком эксплуатации (п. 478 ППР в РФ);

3. На электролампочках накаливания (столовая, коридор, костюмерная и методический кабинет) отсутствуют защитные плафоны (п. 42 «в» ППР в РФ)

На основании изложенного выше, руководствуясь статьями 23.34, 20.4, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотренные статьями 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

**Раскаяние лица совершившего административное правонарушение (Махмутова Зульфия Шамиловна)**

(указать конкретные смягчающие и отягчающие вину обстоятельства)

**ПОСТАНОВИЛ:**

Гражданина (ку), должностное лицо

**Махмутову Зульфию Шамиловну**

(фамилия, имя, отчество)

за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлечь к административной ответственности в виде:

**Штрафа на сумму 6000 (шесть тысяч) рублей**

(предупреждения или административного штрафа на сумму прописью)

Разъяснить гражданину (ку), должностному лицу:

**Махмутовой З.Ш.**

(фамилия и инициалы)

что настоящее постановление согласно статьям 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии

**Главному государственному инспектору по пожарному надзору, начальнику МОНД Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам РТ по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ или в районный суд**

(указывается высшее должностное лицо или суд)

Указанную в постановлении сумму штрафа внести на расчетный счет:

**УФК по РТ (ГУ МЧС России по РТ)**

**ИНН получателя: 1660075068, р/с 40101810800000010001**

**в ГРКЦ НБ РТ банка России г. Казань, БИК 049205001**

**ОКТМО 92656000, ОКАТО 922560000000, КПП 166001001,**

**КБК 17711627000016000140, (штраф за нарушение требований ППР)**

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, руководствуясь статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, соответствующие материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, будет принято решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток или исправительные работы)

Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил(а):

« 09 » сентября 20 16 года

(подпись нарушителя)

Копия постановления отправлена почтой, исх.№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Постановление обращено к исполнению, исх.№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Административный штраф до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года не уплачен

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года  
исполнено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(номер финансового документа)

Данное постановление вступает в законную силу « 20 » сентября 2016 года

подпись лица, вынесшего постановление

Тимерханов Л.М.



Директору Центра детского творчества Тюлячинского  
муниципального района РТ

наименование организации или должностное лицо

Махмутовой Зульфие Шамиловне, проживающей по  
адресу: с. Тюлячи, ул. Овражная д. 5; адрес организации:  
с. Тюлячи, ул. Кирова дом 1

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 26

### об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 09 » сентября 20 16 г.

с. Тюлячи

(место рассмотрения: город, село, район)

Старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Тимерханов Ленар Марселевич

рассмотрев постановление № 47 от « 09 » сентября 20 16 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на

должностное лицо (гражданина (ку)) Махмутову Зульфию Шамиловну

или фамилия, имя, отчество виновного лица)

зарегистрированного (ную) по адресу:

с. Тюлячи, ул. Овражная дом 5

адрес регистрации)

Материалами установлено, что

« 07 » сентября 20 16 г. в 13 часов 10 минут

На объекте Центра детского творчества расположенного по адресу: с. Тюлячи, ул. Кирова дом 1

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

а именно:

1. На фасаде административного здания не установлены указатели пожарного водоема в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001\* (ст. 1.6.151 Тех. регламент 123) и (п. 55 ППР в РФ);
2. Руководитель организации не обеспечил исправность огнетушителей, а также их своевременную перезарядку, т.е. имеющиеся огнетушители используются с истекшим сроком эксплуатации (п. 478 ППР в РФ);
3. На электролампочках накаливания (столовая, коридор, костюмерная и методический кабинет) отсутствуют защитные плафоны (п. 42 «в» ППР в РФ);

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1. На фасаде административного здания установить указатели пожарного водоема в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001\* (ст. 1,6,151 Тех. регламент 123) и (п. 55 ППР в РФ);
2. Руководителю организации обеспечить исправность огнетушителей, а также их своевременную перезарядку, т.е. имеющиеся огнетушители перезарядить (п. 478 ППР в РФ);
3. На электролампочках накаливания (столовая, коридор, костюмерная и методический кабинет) приобрести и установить защитные плафоны (п. 42 «в» ППР в РФ);

**В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.**

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего  
постановление)



Л.М. Тимерханов  
(расшифровка подписи)

Представление получил(а):

З.Ш. Махмутова