


УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 3.09.2021 г. №777

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



20.09.2021 г. КНМ 16210061000200889618



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088,
тел. (843) 221-61-52, (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, тел. (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Казани (Авиастроительный район)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Челюскина, 51, г. Казань, Республика Татарстан, 420037,
(843) 223-95-54, e-mail: ogpn-aviastroi@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 96/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Казани

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника ОНД и ИР г. Казани по Авиастроительному району УНД и ИР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Мухаметдинова Р.Ш. №96 от 20.09.2021 г., в период с «22» сентября 2021 г. по «30» сентября 2021 г. начальником отделения ИД и ИР по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» УНД и ИР ГУ МЧС России по РТ Ямалеевым Тимуром Радиковичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Стюфеева Людмила Сергеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Кабинет №1 не оборудован дымовыми пожарными извещателями.	Части 3, 4 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт А.4 приложения А, пункт 38 таблицы А.3 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	До 01.09.2022 г.	
2.	Кабинеты №1А, №7 оборудованы 1 (одним) дымовым пожарным извещателем.	Части 3, 4 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.3.2 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	До 01.09.2022 г.	
3.	Отсутствует световой указатель «Выход» над эвакуационным выходом 1-го этажа.	Пункт 23 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г; части 3, 4 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.1, пункт 5.1 таблицы 1, 2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».	До 01.09.2022 г.	
4.	Допускается хранение горючих материалов в подвальном	Пункт 16 «б» правил противопожарного режима в РФ,	До 01.09.2022 г.	

	помещении.	утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.		
5.	Не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердака.	Пункт 13 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	До 01.09.2022 г.	
6.	Люк при выходе из лестничной клетки на чердак не выполнен противопожарным 2-го типа.	Части 4 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты: Ограничения распространения пожара на объектах защиты»	До 01.09.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Казани
Стюфеева Людмила Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Начальник отделения НД и ПР по Авиастроительному району
г. Казани «Авиастроительный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Ямалеев Т.Р.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

