

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) тел. 272-91-24, ф. 272-67-54, E-mchs@kadmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ  
ул. Яруллина 1, г. Казань, Республики Татарстан, 420066  
(843) 292-64-39, тел. доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Вахитовский район)  
ул. Х. Такташ 39 г. Казань, Республики Татарстан, 420107 (843) 238-71-69.

### Предписание № 8/1/8

#### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Законному представителю юридического лица Муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Центр детского творчества» Вахитовского района г. Казани

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Казани Республики Татарстан по пожарному надзору – зам. начальника ОНД и ПР по г. Казани по Вахитовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Врачева Е.А. №8 от 13.01.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 18 января 2017г., с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин. 31 января 2017г. проведена проверка старшим инспектором отделения НД и ПР по Вахитовскому району г. Казани «Центральный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Дементьевым С.В. муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Вахитовского района г. Казани по адресу: г. Казань ул. Лево-Булачная, 48/1, совместно с заместителем директора по АХР Хисматовой С. Ф.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для деревянных конструкций стеновых панелей не проводилась проверка огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки.	Правила противопожарного режима в РФ п.21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	20.12.2017г	
2.	Не проведены эксплуатационные испытания металлического ограждения на крыше с составлением соответствующего акта.	Правила противопожарного режима в РФ п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.	20.12.2017г	
3.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего акта.	Правила противопожарного режима в РФ п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.	20.12.2017г	



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору –  
Старший инспектор отделения НД и ПР по Вахитовскому району г. Казани  
«Центральный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Дементьев С.В.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора  
по пожарному надзору)




(подпись)

« 31 » июля 20 17 г.

Предписание для исполнения получил(а)

(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » июля 20 17 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору