

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Юридический адрес: 420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 50. Почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1
ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Такташа, 39

ПРОТОКОЛ № 0102-2018-0095
об административном правонарушении

«18» сентября 2018 года

Нас. пункт

г. Казань

(место составления протокола)

Я, Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору

Старший инспектор ОНД и ПР по Вахитовскому району г. Казани «Центральный» УНД и ПР ГУ МЧС

(должность, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного составлять протокол)

РФ по РТ Дементьев Сергей Владимирович

руководствуясь ст. 28.2, ч. 1 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что гражданин, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Андриашин Георгий Станиславович

2. Дата и место рождения 18.11.1970 г.р. республика Татарстан Бавлинского района р.п. Бавлы

3. Гражданство РФ

4. Место работы, службы или учебы Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического творчества «Факел» Вахитовского района г. Казани

(наименование предприятия или учреждения, адрес)

5. Занимаемая должность Директор заработная плата в месяц 18000 рублей

6. Место жительства г. Казань, ул. П. Лумумбы д.64 кв.50

7. Место регистрации г. Казань, ул. П. Лумумбы д.64 кв.50

8. Семейное положение женат на иждивении - человек

9. Иные сведения

(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 9215 978265 выдан отделом УФМС России по РТ в Советском районе г. Казани 05.12.2015г.

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что Со слов не привлекался

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

в не выполнении предписания № 79/1/79 по устранению требований пожарной безопасности от 11.07.17 г.,

ответственность за которое предусмотрена ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: «18» сентября 2018 года в 11 час 00 мин.

на объекте Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества «Факел» Вахитовского района г. Казани расположенное по адресу: г. Казань, ул. Айвазовского, 27.

в помещениях ЦДТТ «Факел».

не выполнил предписание № 170/1/170 по устранению требований пожарной безопасности от 31.08.16 г., а именно:

1. п.1. Не выполнены конструктивные решения препятствующие распространению опасных факторов пожара между помещениями, а именно не установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа (склады). ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 5, 6; СНИП 21-01-97* п.7.4.
2. п.2. Допускается размещение складов и мастерских в цокольном этаже, выход, из которых сообщается с общей лестничной клеткой. Правила противопожарного режима в РФ п.23.

Факт правонарушения удостоверяют свидетели:

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи свидетелей: _____

Потерпевший (физическое или юридическое лицо):

(фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, либо наименование юридического лица, юридический адрес)

Потерпевшему разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и он извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Подпись потерпевшего: _____

Подпись лица, составившего протокол:

С протоколом ознакомлен, мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (*Выписка из статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; обжаловать процессуальные действия лица, уполномоченного составлять протокол; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом»*). При этом мне разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законодательством.

Подпись _____

Объяснения и замечания по содержанию протокола лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении _____

(при необходимости объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются к нему на отдельном листе)

(подпись)

Дело об административном правонарушении будет рассмотрено мировыми судьями Вахитовского района г. Казани

Дата рассмотрения дела будет сообщена Вам дополнительно.

В случае неявки на рассмотрение административного дела в указанный срок без уважительной причины (причина подтверждается документально) или при отсутствии с Вашей стороны ходатайства об отложении рассмотрения дела, дело об административном правонарушении в соответствии с ч.2 ст. 25.1, ст. 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течении 15 дней будет рассмотрено без Вашего участия.

« 18 » 09 2018г.

Время: _____ час _____ мин

Подпись приглашенного _____

Копию протокола получил: _____

(подпись)

« 18 » 09 2018 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

ОНД по Вахитовскому району г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Такташа, 39
(843) 238-71-69, телефон доверия 238-71-79

Предписание № 91/1/91
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр детского технического творчества «Факел»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани Республики Татарстан по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД г. Казани по Вахитовскому району № 91 от 22.08.2018, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 мин 11 сентября 2018г.; с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 мин 18 сентября 2018г. проведена проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности и ПР по Вахитовскому району г. Казани «Центральный» Дементьевым Сергеем Владимировичем территории зданий Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества «Факел» Вахитовского района г. Казани по адресу: г. Казань ул. Айвазовского, 27, совместно с директором МБОУДОД «ЦДТТ «Факел» Андриашиным Г.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не выполнены конструктивные решения препятствующие распространению опасных факторов пожара между помещениями, а именно не установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа (склады).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 5, 6; СНиП 21-01-97* п.7.4. Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	01.08.2019г.	
2.	Допускается размещение складов и мастерских в цокольном этаже, выход, из которых сообщается с общей лестничной клеткой.	Правила противопожарного режима в РФ п.23. а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке	01.08.2019г.	

		ке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору –
Старший инспектор отделения НД и ПР по Вахитовскому району г. Казани
«Центральный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Дементьев С.В.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«18» 09 2018 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

Директор МБОУ ДОД «ЦДТТ «Факел» Андришин Г.С.

(должность, фамилия, инициалы)

«18» сент 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Отдел надзорной деятельности и ПР г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Такташа, 39
(843) 238-75-69, телефон доверия 292-64-09

« 18 » сентября 2018 г.
(дата составления акта)

г. Казань
(место составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 91

по адресу: г. Казань ул. Айвазовского, 27

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район) № 91 от 22.08.2018 года вынесенного Зам. начальником ОНД и ПР г. Казани по Вахитовскому району Врачевым Евгением Анатольевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении:

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества «Факел» Вахитовского района г. Казани

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

11 сентября 2018 с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 мин. Продолжительность 1 час.

18 сентября 2018 с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 1 час.

Акт составлен: ОНД и ПР г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: вручено директору Андрианшину Г.С. 10.09.2018г. 10ч. 00 мин.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор ОНД и ПР по Вахитовскому району г. Казани «Центральный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Дементьев Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор ДОУДОД «ЦДТТ «Факел» Андрианшин Г.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

— В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

не выявлено

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

— выявлены факты невыполнения предписаний № 79/1/79 от 11.07.2017г. п. 1,2, органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

1. п.1 Не выполнены конструктивные решения препятствующие распространению опасных факторов пожара между помещениями, а именно не установлены противопожарные двери с

пределом огнестойкости не менее 0,6 часа (склады). ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 5, 6. СНИП 21-01-97* п.7.4.

2. п.2 Допускается размещение складов и мастерских в цокольном этаже, выход, из которых сообщается с общей лестничной клеткой. Правила противопожарного режима в РФ п.23.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » сентября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)