

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

ОНД по Вахитовскому району г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Такташа, 39
(843) 238-71-69, телефон доверия 238-71-79

Предписание № 170/1/170
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани Республики Татарстан по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД г. Казани по Вахитовскому району № 170 от 09.08.2016, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин 18 августа 2016. и с 15 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. 31 августа 2016г. проведена плановая проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности и ПР по Вахитовскому району г. Казани «Центральный» Дементьевым Сергеем Владимировичем территории зданий И Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества «Факел» Вахитовского района г. Казани по адресу: г. Казань ул. Айвазовского, 27, совместно с директором МБОУДОД ЦДТТ «Факел» Андриашиным Г.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не выполнены конструктивные решения препятствующие распространению опасных факторов пожара между помещениями, а именно не установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа (склады).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 151, СНиП 21-01-97* п.7.4. Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами...	01.07.2017г.	
2.	Допускается размещение складов и мастерских в цокольном этаже, выход, из которых сообщается с общей лестничной клеткой.	Правила противопожарного режима в РФ п.23. а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючи-	01.07.2017г.	

		ми газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;		
3.	Электросветильники не оборудованы защитными колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ п.42. в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.07.2017г.	
4.	Допускается совместное хранение автомобильной резины с другими материалами.	Правила противопожарного режима в РФ. п.340 Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров.	01.07.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору –
 Старший инспектор отделения НД и ПР по Вахитовскому району г. Казани
 «Центральный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Дементьев С.В.
 (должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
 по пожарному надзору)

« 31 » ноября 20 16

Предписание для исполнения получил(а):

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20 ____ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору